Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«24» октября 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-017301



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Складской корпус (ТЭСЦ-3)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКИЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1185050008274

ИНН: 5038136144

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Дмитров, мкр. Строителей (пгт Некрасовский)

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания,	
		сооружения, стоянки для	
		автомобилей без технического	
		обслуживания и ремонта,	
		книгохранилища, архивы,	
		складские помещения	
1.4.	Высота здания, м	21	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	11134	
	здания, кв. м		

1.6				22022		
1.6.	Объем здания, куб. м		2	233822		
1.7.	Количество этажей			1		
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по		•			
	пожарной и взрывопожарно					
	(указывается для зданий пр					
	складского назначения)	, ,				
1.9.				ресно-аналоговая.		
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной	й 2. СОУЭ – 2 тип; 3.			
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и Внутренний		противопожарный		
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный	водопровод; 4. Наружный			
	противопожарные водопров	воды)	кольцевой противопожарный			
			вод	опровод;		
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты					
	(Заполняется, если провод	цился расчет пожарного	риска. В разд	деле указываются		
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых					
	дополнительных инженер	но-технических и орган	изационных і	мероприятий для		
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе					
	перечень и	тип систем противопож	карной защиті	PI)		
	(Оценка не проводилась				
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара					
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба					
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов					
		страхования)				
	Возможный ущерб им	уществу третьих лиц от	пожара отсу	гствует.		
4.	Сведения о выполно	<u>ении мероприятий по</u>	обеспечени	<u>ю пожарной</u>		
	безопасности, выполнен	ние которых должно	<u>обеспечива</u>	<u>гься на объекте</u>		
	защиты_					
	Наименование	Реквизиты нормативні	ых правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не		
		перечень статей (часте	ей, пунктов),	выполняется		
		устанавливающих тр	ребования			
		пожарной безопасност				
		защиты				
4.1.	Противопожарные	Ст. 69 ФЗ РФ от 22.07	.2008 № 123.	Выполняется		
	расстояния между	п. 4.4, п. 4.6, п. 4.14,	п. 4.15, п.			
	зданиями и сооружениями	6.1.1-6.1.7 СП 4.13				
4.2.	Наружное	Ст. 62, ст. 68 ФЗ РФ о	т 22.07.2008	Выполняется		
	противопожарное	№ 123. п. 5.3, п. 5.4, п.				

	водоснабжение	п. 5.11. п. 5.15, п. 5.17, п. 6.3, п. 8.5, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.10, п. 8.12, п. 8.15, п. 9.1, п. 9.2, п. 10.2, п. 10.3, п. 10.11, п. 11.1, п. 11.2, п. 11.5 СП 8.13130.2020. ст. 90 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123. п. 8.2.1-8.2.7 СП 4.13130.2013	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123. п. 8.2.1-8.2.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	5.4.1, п. 5.4.3, п. 5.4.4, п. 5.4.7, п. 5.4.8, п. 5.4.10, п. 5.4.11, п. 5.4.16, п. 5.4.20, п. 5.4.21, п. 6, п. 6.2.4 СП 2.13130.2020. п. 6.1.1, п. 6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.1.6, п. 6.1.38, п. 6.1.39, п. 6.1.40, п. 6.1.41, п. 6.1.42, п. 6.1.43, п. 6.1.47, п. 6.1.48, п. 6.1.49, п. 6.3.1, п. 6.3.4, п. 6.3.7, п. 6.3.9, п. 6.3.16 СП 4.13130.20013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 52, ст. 81, ст. 89ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123. п. 4.1.2, п. 4.1.5, п. 4.1.7, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.15, п. 4.2.16, п. 4.2.17, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.2.27, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.7, п. 8.3.1, п. 8.3.2, п. 8.3.3 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123. п. 7.1-7.6, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.14, п. 7.16, п. 7.18 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Ст. 54, ст. 56, ст. 61, ст.82, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123. п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.8, п. 4.9, п. СП 486.1311500.2020 п. 3.1, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, п. 7	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009. п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.10, п. 5.11, п. 6.1, п. 6.5, п. 6.6, п. 6.7, п. 6.8 СП 6.13130.2021. п. 5, п. 6, п. 6.2, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6 СП 484.1311500.2020. п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4, п. 5.8. п. 5.9, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3 СП 485.1311500.2020. п. 7, п. 8 СП 7.13130.2013.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 7.1, п. 7.3, п. 7.7 СП 484.1311500.2020.п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 5.1, п. 6.1.1, п. 6.1.3, п. 6.1.5, п. 6.1.6, п. 6.1.7, п.6.1.10, п. 6.1.11, п. 6.1.12, п. 6.1.13, п. 6.1.16, п. 6.1.18, п. 6.1.19, п. 6.1.22, п. 6.1.23, п. 6.1.24, п. 6.1.26, п. 6.1.27, п. 6.1.28, п. 6.2.1, п. 6.2.3, п. 6.2.6, п. 6.2.8, п. 6.2.12, п. 6.2.13, п. 6.2.16, п. 7.2, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.6, п. 7.7, п. 7.14, п. 12, п. 13, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.4, п. 15.1 СП 10.13130.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 6.1, ст. 32, ст. 60, ст.64, ст. 92, ст. 93 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123. п. 2, п. 2(1), п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 17 (1), п. 23, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 30, п. 32, п. 35, п. 37, п. 41, п. 42, п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п. 54, п. 55, п. 60, п. 65, п. 286, п. 288, п. 289 — п. 294, п. 354, п. 357, п. 372, п. 392, п. 393, п. 395, п. 397, п. 405, п. 406, п. 407, п. 409 Правила противопожарного режима в РФ (утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479).	Выполняется