Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» октября 2025 г. Регистрационный № 50-08-2025-017687



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Ровесник"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "POBECHUK"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1055014745004

б004 ИНН: 5036067248

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.08.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела				
п/п					
1.	Характеристика объекта защиты				
	Наименование параметра	Значение параметра			
1.1.	Степень огнестойкости	II			
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0			
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания			
		общеобразовательных			
		организаций, организаций			
		дополнительного образования			
		детей, профессиональных			
		образовательных организаций			
1.4.	Высота здания, м	28			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	234			
	здания, кв. м				

1.6.	Объем здания, куб. м		,	73472	
1.7.	Количество этажей			9	
	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет	
1.9.			СОУЭ 1-го типа включает в себя прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 8 и извещатели пожарные звуковые; 6 ручных огнетушителей, 1 пожарный кран		
3.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Оценка не проводилась Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 10 000 000 Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте				
	,	защиты_			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов асности, тунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется СП 4.131 6.1.2, 6.1.3)	,	Выполняется	

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Отсутствует № 123-ФЗ (чч. 1,2 ст. 99). СТУ пп. 2.3.1 СП 8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4, 5.3-5.5, 5.9, 5.11-5.12, 6.3, 8.1-8.2, 8.4-8.9).	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 90, чч. 1, 3-5, 7, 9, 11 ст. 98). СТУ раздел 1.10 СП 4.13130.2013 (пп. 8.2, 8.6-8.9). Подъезд машин возможен с одной стороны здания МКД. Выполняется	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется № 123-ФЗ (чч. 1-7, 9-11 ст. 87, чч. 1-9, 12-14, 15-16, 19 ст. 88,чч. 1-2, 4-6 ст. 137). СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.1 – 2.1.3, 2.1.4 – 2.1.7, 2.5.1 – 2.5.4. СП 2.13130.2012 (пп. 4.1-4.8, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.4, 5.4.7-5.4.11, 5.4.16, 5.4.17-5.4.18, 5.4.20, 6, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6). СП 4.13130.2013 (пп. 4.20, 6.1.39-6.1.40, 6.3.2, 6.3.20). СП 7.13130.2013 (пп. 6.1-6.2, 6.6-6.11, 6.13-6.18, 6.22-6.24, 8.1, 8.5-8.6, 8.8).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	выполняется № 123-ФЗ (ст. 53, чч. 1, 3, 7-8, 10-12, 14 ст. 89, чч. 1-3, 5-6, ст. 134). СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.4, 2.1.8. СП 1.13130.2009 (пп. 4.2.4-4.2.8, 4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.7, 8.3.2-8.3.4, 8.3.7-8.3.8, 9.1.1-9.1.2, 9.2.1, 9.2.7, 9.2.10-9.2.12, 9.3.1-9.3.2).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется № 123-ФЗ (чч. 1-2 ст. 90). СТУ раздел 1.10, п. 2.1.12 СП 4.13130.2013 (пп. 7.1-7.3, 7.6, 7.10, 7.12-7.14, 7.16).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Выполняется № 123-ФЗ (чч. 1-6, 9-10 ст. 83, чч. 1-11 ст. 84, чч. 1, 3, 6-11 ст. 85, ст. 86, чч. 1,2 ст. 99). СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.9 – 2.1.11, 2.1.13, 2.2.1-2.2.2, 2.4.1 – 2.4.2. СП 3.13130.2009 (пп. 3.1-3.5, 4.1-4.2,	Выполняется

	оповещения и управления	4.4, 4.8, 5.3, 6-7). СП 5.13130.2009	
	эвакуацией, внутренний и	(пп. 13.1.1, 13.1.9-13.1.12,	
	наружный	13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.4,	
	противопожарные	13.3.6-13.3.9, 13.3.12,	
	водопроводы)	13.3.17-13.3.8, 13.4.1, 13.5.1-13.5.3,	
		13.5.5, 13.13.1-13.13.3,	
		13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.21,	
		15.1-15.2, 15.5-15.6, 15.9-15.10,	
		16.1-16.3, 17.1-17.4). СП	
		7.13130.2013 (пп. 7.1-7.6, 7.8-7.12,	
		7.14-7.17, 7.19-7.22). СП	
		8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4, 5.3-5.5,	
		5.9, 5.11-5.12, 6.3, 8.1-8.2, 8.4-8.9).	
		СП 10.13130.2009 (пп. 4.1.1,	
		4.1.6-4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14,	
		4.1.16-4.1.18, 4.2.1-4.2.5,	
		4.2.7-4.2.10, 4.2.13). СП	
		241.1311500.2015 (пп. 5.1 – 5.13).	
4.8.	Размещение, управление и	Выполняется № 123-ФЗ (чч. 4-5 ст.	Выполняется
	взаимодействие	83). СП 5.13130.2009 (пп.	
	оборудования	14.1-14.5).	
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Выполняется № 123-ФЗ СТУ пп.	Выполняется
	технические мероприятия	4.1-4.2 Правила противопожарного	
	по обеспечению пожарной	режима в РФ (пп. 1-4, 6-7, 12, 14,	
	безопасности объекта	20-25, 33, 35-37(1), 40, 42-43,	
	защиты и	48-50, 55-60, 61-63, 70-71, 339, 345,	
	противопожарный режим	347, 460-463, 465-471, 473-480.	