Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» октября 2025 г. Регистрационный № 50-08-2025-017708



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое здание, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 1705,8 кв.м, инв. номер 012:006-9888, лит. В1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФАЙН РУС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739332961

9332961 ИНН: 7707131508

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Воскресенск, ул. Первостроителей, д. 7А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.06.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	7	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4965	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	48889	

1.7.	Количество этажей			2	
	Категория наружных устано	овок по пожарной	Н	е имеет	
	опасности, категория здани	-			
	пожарной и взрывопожарно	~ *			
	(указывается для зданий пр				
	складского назначения)				
	Перечень и тип систем про	тивопожарной зашиты		СПС	
	системы противодымной за	•			
	сигнализации, пожаротуше	-			
	ј управления эвакуацией, вну				
	противопожарные водопров				
	1				
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	я на объект	ге защиты	
	(Заполняется, если провод	цился расчет пожарного	риска. В разд	целе указываются	
	расчетные значения п	южарного риска, а такж	е комплекс в	ыполняемых	
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для				
	обеспечения допустим	ого значения уровня пох	карного риск	а, в том числе	
	перечень и	тип систем противопож	арной защитн	ы)	
В	соответствии расчетных вел	личин пожарного риска	нормативным	м значениям. В	
рез	ультате проведенных расчет	гов получены следующи	е значения по	ожарных рисков.	
	дивидуальный пожарный ри			•	
	оставляет 6904 10 7 год 1, ч				
	ановленное п. 1 ст. 93 федер			-	
	гребованиях пожарной безо				
	дерального закона № 123-Ф	•	-	-	
	езопасности» пожарная безо				
3.		го ущерба имуществу	_	_	
	(Заполняется самостоятель			• •	
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо привод	ятся реквизи	ты документов	
		страхования)			
	Γ	Не имеется			
4.		ении мероприятий по		_	
	безопасности, выполнен	_	обеспечива:	гься на объекте	
		<u>защиты</u>			
	Наименование	Реквизиты нормативнь	•	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных д		выполнении	
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не	
		перечень статей (часте		выполняется	
		устанавливающих тр			
		пожарной безопасност	и к объекту		
		защиты			

	<u> </u>	<u></u>	
4.1.	Противопожарные	Правила противопожарного	Выполняется
	расстояния между	режима в Российской Федерации.	
	зданиями и сооружениями	Постановление Правительства РФ	
		от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об	
		утверждении Правила	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации".	
4.2.	Наружное	Свод правил СП 486.1311500.2020	Выполняется
	противопожарное	"Системы противопожарной	
	водоснабжение	защиты. Перечень зданий,	
		сооружений, помещений и	
		оборудования, подлежащих защите	
		автоматическими установками	
		пожаротушения и системами	
		пожарной сигнализации.	
		Требования пожарной	
		безопасности"	
1 2	Проезды и подъезды для	СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2020	Выполняется
4.3.	I –	СИСТЕМЫ	Выполнястся
	пожарной техники		
		ПРОТИВОПОЖАРНОЙ	
		ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ	
		ПУТИ И ВЫХОДЫ	
4.4.	Конструктивные и	СП 2.13130.2020 «Соблюдение	Выполняется
	объемно-планировочные	конструктивных и объемно-	
	решения, степень	планировочных решений, степень	
	огнестойкости и класс	огнестойкости и класс	
	конструктивной пожарной	конструктивной пожарной	
	опасности	опасности»	
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020 «Системы	Выполняется
	людей при возникновении	противопожарной защиты.	
	пожара, эвакуационные	Эвакуационные пути и выходы».	
	пути и выходы	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 21.12.1994	Выполняется
	пожарно-спасательных	№69-ФЗ	
	подразделений при		
	ликвидации пожара		
4.7.	Системы	Приказ МЧС России от 27.07.2020	Выполняется
/ .		N 559 "Об утверждении свода	KJIJKHKUIIIDU
	противопожарной защиты		
	(системы противодымной	правил СП 10.13130 "Системы	
	защиты, пожарной	противопожарной защиты.	
	сигнализации,	Внутренний противопожарный	
l	I		

	пожаротушения,	водопровод. Нормы и правила	
	оповещения и управления	проектирования"	
	эвакуацией, внутренний и		
	наружный		
	противопожарные		
	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется
	взаимодействие	123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)	
	оборудования	"Технический регламент о	
	противопожарной защиты	требованиях пожарной	
	с инженерными системами	безопасности"	
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется
	технические мероприятия	123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)	
	по обеспечению пожарной	"Технический регламент о	
	безопасности объекта	требованиях пожарной	
	защиты и	безопасности"	
	противопожарный режим		