

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Московской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«05» ноября 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-017838



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
муниципальное учреждение центр психолого-педагогической, медицинской и  
социальной помощи «Юность»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,  
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ЮНОСТЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1055014744894

ИНН: 5036067199

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Подольск, б-р. Красногвардейский, д. 31, помещ. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	30
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	75

1.6.	Объем здания, куб. м	43683						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ 1-го типа включает в себя: прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4»-1 шт.; источник резервного питания, марка: РИП-12 исп. 04-1 шт.; извещатель пожарный дымовой: ИП 2012-45- 17 шт.; Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10- 2 шт.; оповещатель звуковой – 2 шт. ; ручные огнетушители- 5 шт.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">10 000 000,00</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется. СП 4.13130.2013 (пп. 6.1.2, 6.1.3)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Отсутствует. № 123-ФЗ (чч. 1,2 ст. 99) СТУ пп. 2.3.1 СП 8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4, 5.3-5.5, 5.9,5.11-5.12, 6.3, 8.1-8.2, 8.4-8.9).	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Подъезд машин возможен с одной стороны здания МКД. Выполняется. № 123-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 90, чч. 1, 3-5, 7, 9, 11 ст. 98). СТУ раздел 1.10 СП 4.13130.2013 (пп. 8.2, 8.6-8.9).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется. № 123-ФЗ (чч. 1-7, 9-11 ст. 87, чч.1-9, 12-14, 15-16, 19 ст. 88,чч. 1-2, 4-6 ст. 137). СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.1 – 2.1.3,2.1.4 – 2.1.7, 2.5.1 – 2.5.4. СП 2.13130.2012 (пп. 4.1-4.8,5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.4, 5.4.7-5.4.11, 5.4.16, 5.4.17-5.4.18,5.4.20, 6, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6). СП 4.13130.2013 (пп. 4.20,6.1.39-6.1.40, 6.3.2, 6.3.20). СП 7.13130.2013 (пп. 6.1-6.2,6.6-6.11, 6.13-6.18, 6.22-6.24, 8.1, 8.5-8.6, 8.8).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется. № 123-ФЗ (ст. 53, чч. 1, 3, 7-8, 10-12, 14 ст. 89, чч. 1-3, 5-6, ст. 134). СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.4, 2.1.8. СП 1.13130.2009 (пп. 4.2.4-4.2.8,4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.7, 8.3.2-8.3.4, 8.3.7-8.3.8, 9.1.1-9.1.2, 9.2.1, 9.2.7,9.2.10-9.2.12, 9.3.1-9.3.2).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется. № 123-ФЗ (чч. 1-2 ст. 90). СТУ раздел 1.10, п. 2.1.12 СП 4.13130.2013(пп. 7.1-7.3, 7.6, 7.10, 7.12-7.14, 7.16).	Выполняется
4.7.	Системы	Выполняется. № 123-ФЗ (чч. 1-6,	Выполняется

	<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>9-10 ст. 83, чч.1-11 ст. 84, чч. 1, 3, 6-11 ст. 85, ст. 86, чч. 1,2 ст. 99).  СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.9 – 2.1.11,2.1.13, 2.2.1-2.2.2, 2.4.1 – 2.4.2. СП 3.13130.2009 (пп. 3.1-3.5,4.1-4.2, 4.4, 4.8, 5.3, 6-7).  СП 5.13130.2009 (пп. 13.1.1,13.1.9-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.9, 13.3.12,13.3.17-13.3.8, 13.4.1, 13.5.1-13.5.3, 13.5.5, 13.13.1-13.13.3,13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.21, 15.1-15.2, 15.5-15.6, 15.9-15.10,16.1-16.3, 17.1-17.4). СП 7.13130.2013 (пп. 7.1-7.6,7.8-7.12, 7.14-7.17, 7.19-7.22). СП 8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4,5.3-5.5, 5.9, 5.11-5.12, 6.3, 8.1-8.2, 8.4-8.9). СП 10.13130.2009 (пп. 4.1.1,4.1.6-4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16-4.1.18, 4.2.1-4.2.5, 4.2.7-4.2.10,4.2.13). СП 241.1311500.2015 (пп. 5.1 – 5.13).</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Выполняется. № 123-ФЗ (чч. 4-5 ст. 83). СП 5.13130.2009 (пп. 14.1-14.5).</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Выполняется. № 123-ФЗ СТУ пп. 4.1-4.2 Правила противопожарного режима в РФ (пп. 1-4, 6-7, 12, 14, 20-25, 33, 35-37(1), 40, 42-43, 48-50, 55-60, 61-63, 70-71, 339,345, 347, 460-463, 465-471, 473-480.</p>	Выполняется