

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Московской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«17» декабря 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-020598



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Общество с ограниченной ответственностью "Алкоклиник"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОКЛИНИК"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1157746284893

ИНН: 7715459780

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Одинцово, тер. Горки 10/1, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.2009**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	793

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	9843							
1.7.	Количество этажей	3							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе адресной системы Болид С2000-КДЛ с использованием приборов ИСО "Орион", системы "Стрелец-мониторинг", СОУЭ 3 тип, ВПВ							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">сумма ущерба имуществу третьих лиц составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>1) Федеральный закон № 123-ФЗ п. 36 ст. 2, п. 4 ч. 1 ст.37; 2) СП</td> <td>Не выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	1) Федеральный закон № 123-ФЗ п. 36 ст. 2, п. 4 ч. 1 ст.37; 2) СП	Не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	1) Федеральный закон № 123-ФЗ п. 36 ст. 2, п. 4 ч. 1 ст.37; 2) СП	Не выполняется							

	зданиями и сооружениями	4.13130.2013 п. 4.3 табл.1; п. 4.4, п. 4.12, п. 4.14 выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1) Федеральный Закон № 123-ФЗ ч. 1,2 ст. 62; п. 2 ст. 63; ч. 1 ст. 68, п.1 ч. 2 ст. 68; п. 3 ч.1 ст. 90; 2) СП 8.13130.2020 п. 4.1, п. 4.2 и п. 4.4; 3) Правила противопожарного режима (ППР) в РФ п. 5.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1) Федеральный закон № 123-ФЗ п. 6 ст. 63; п. 1 ч.1 ст. 90; 2) СП 4.13130.2013 п. 6.11.3; п. 8.1; п. 8.6; п. 8.9 3) Правила противопожарного режима в РФ п. 74, п.75 и п.77	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1) Федеральный закон № 123-ФЗ ч.1 ст.32; л. 1ст 49; п. 1,2,5 ст 52; ч.1,2 ст.53; ст 57; ст.58; ч.1 ст.80; ч.1,2 ,3,5,6,7,10 ст.87; табл.21,22; ч.1-3 ст.88; табл.28,29; ч. 1,2,4,6 ст.137; 2) сп 1 .13130.2020 п. 4.1.2-4.1.4; 3) сп 2.13130.2020 л. 4.1-4.3; п.5.2.1-5.2.5; л. 5.3.2; п 5.4.1- 5.4.4; п.5.4.18 4) сп 4.13130.2013 п. 5.1.3; п.5.2.6; 5) сп 7.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1)Федеральный закон № 123 –ФЗ ст.13; табл. 3; ст 51; п.1,2,3,5,9 ст 52; ч.1,2 ст.53; п.1,2 ч.2 ст. 56; ч.1 ст. 80; ч.3 ст.81; ч.1,3,7,8, 10-12 ст.89; ч.6 ст.134; табл.28,29; 2) сп 1.13130.2020 п. 4.1.2-4.1.4; п. 4.2.5-4.2.7 П. 5.2.7; П. 4.3. 1 ; П. 5.3 .1- 5.3.4; 3) ППР в РФ п.7; п.35; п.36;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1)Федеральный закон № 123-ФЗ п.1-4 ст 43; п.11 ст 52; ч.1 ст.76; п.2 ,3,4 ч.1 ст . 80; ч.1 ст. 90;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	1) Федеральный закон № 123-ФЗ п.23,32,33,38 ст.2; п.3 ст 52; ч.1,2 ст 54; ч.3 ст.8; ч. 1,2,7,8 ст. 82;	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.1,5,6,7,9 ст. 83; ст.91; ст.103; 2) СП 5.13130.2009 п. 3.29; п 3.86; п.4.2; п.13.1.1; п.13.1.10; п.13.1.11; п.13.2.2; п.13.3.1-13.3.4; п.13.3.6-13.3.16; п.13.4.1; табл.13.3; п.13.13; п.13.14; п.13.15.1-13.15.4; п.13.15.7; п.13.15.11-13.15.17; п.14.2; п.14.4; п.17.1-17.3 ; п.А.1 приложение А; 3) СП 3.13130.2009 п. 3.1-3.5 ; п 4.1; п.4.4; п.4.7; п.4.8; п.5.1- 5.5; раздел 6, табл.1; раздел 7, табл.2; 4) СП 7.131 30.2013 п.6.4; п 6.8-6.15; гл. 6.22; п.6. 24; 5) ППР в РФ п.61; 6) ПУЭ, издание 7,8	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1)Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1-5,7 ,8,9 ст.82; ст 20; п.1 ст21; п.1,2 ч.1 ст.50; Ч.1 СТ. 137 ; 2) СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; 3) СП 6.13130.2013 п. 4.1; п. 4.2; п. 4.7-4.9; п. 4.14; 4) ПУЭ, издание 7,8	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1)Федеральный закон № 123-ФЗ п.1_ П 2 ст 1; п.4,6,8 ст 63; 2) ППР в РФ л.2-4,6-8 раздел XIX; 3) ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется