

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» марта 2026 г.

Регистрационный № 50-08-2026-003597



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание склада-навеса

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА-ЛИЗИНГ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700418448

ИНН: 7720188831

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Фрязино, тер. Восточная Заводская промышленная, д. 26, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7678
1.6.	Объем здания, куб. м	85146

1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	: автоматическая пожарная сигнализация на базе контроллеров двухпроводной линии связи прибор приемно-контрольный «Сигнал 20П», пульт контроля и управления С2000-М, блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ находятся в местах круглосуточного дежурства, в коридорах, на путях эвакуации ручные пожарные адресные извещатели ИПР-ЗСУ; в помещениях дымовые оптико-электронные адресные извещатели "ИП-212-45", извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный ИПДЛ-52М, тепловой пожарный извещатель ИП 101-1А-А1, световой указатель «Выход» (Молния-12), оповещатель звуковой (громкоговоритель) ПКИ-1 «Иволга», система оповещения и управления эвакуацией (имеется 2-го типа) . Для целей внутреннего пожаротушения имеются 24 пожарных кранов. Для целей наружного пожаротушения на расстоянии менее 200м. имеются 5 пожарных гидранта.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются	

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3.

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Нет.

4.

Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

Наименование
противопожарного
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты

Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

Основные требования пожарной безопасности в РФ регулируются ФЗ № 69 «О пожарной безопасности», ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях ПБ» и Постановлением Правительства № 1479 «О противопожарном режиме». Обязательные правила также содержатся в сводах правил (СП) и ГОСТах, устанавливающих нормы проектирования и эксплуатации. СП 4.13130.2013 п. 4.3 таб.1

Выполняется

4.2.

Наружное противопожарное водоснабжение

СП 31.13330.2012 СП 8.13130.2020 п.5 ФЗ-№ 123 ст. 68 ч. 4; СП 8.13130.2020 п.8.6

Выполняется

4.3.

Проезды и подъезды для пожарной техники

ФЗ-№ 123 ст. 63 ч.6 ФЗ-№ 123 ст. 90 ч.1 п. 71 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил

Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации»	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 П.5; ФЗ-№ 123 ст. 31; ФЗ-№ 123 ст. 32;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п. 4.2.1. СП 1.13130.2020 п. 4.2.3. СП 1.13130.2020 п. 4.2.5. СП 1.13130.2020 п. 4.2.6. СП 1.13130.2020 п. 4.2.7. СП 1.13130.2020 п. 4.3.1. СП 1.13130.2020 п. 4.3.2. ФЗ № 123 ст. 84 табл.28,29. п. 17 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.23 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.26 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.27 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.31 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» СП 1.13130.2020 п. 4.3.3. СП 1.13130.2020 п. 4.3.4. СП 1.13130.2020 п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 п. 8.1.1. СП 1.13130.2020 п. 8.1.2. СП 1.13130.2020 п. 8.2.3.	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-№ 123 ст. 76 ч. 1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 31.13330.2012 СП 8.13130.2020 п. 4.1; 5.2; 8.6. ФЗ-№ 123 ст. 68 ч. 2; СП 8.13130.2020 п.8.6. ФЗ-№ 123 ст. 83 ч. 1; НПБ 110-03 табл. 1 п. 9; СП 5. 13130.2009 приложение А (обязательное) и А. 10 табл. п.9. ФЗ-№ 123 ст. 83 ч. 5.; п. 54 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ФЗ-№ 123 ст. 83 ч. 4. ФЗ-№ 123 ст. 83 ч. 6. ФЗ-№ 123 ст. 83 ч. 7. ФЗ-№ 123 ст. 83 ч. 8; СП 5.13130.2009 п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 п. 13.14.12. СП 5.13130.2009 п. 13.14.13. СП 5.13130.2009 п. 13.14.1. СП 5.13130.2009 п. 13.14.6. СП 5.13130.2009 п. 13.14.4. СП 5.13130.2009 п. 13.15.2. СП 5.13130.2009 п. 13.15.3. СП 5.13130.2009 п. 13.15.4. СП 5.13130.2009 п. 15.1 ФЗ № 123 ст. 88 ч.9. п. 55 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 56 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» СП 5.13130.2009 п. 13.3.12. СП 5.13130.2009 п. 13.13.1. СП 5.13130.2009 п. 13.13.2. СП 5.13130.2009 п. 16.1. НПБ 104-03 табл. 2п.20; СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2 п. 16; СП	Выполняется

		<p>3.13130.2009 раздел 7, табл. 2 п. 16; ФЗ № 123 ст. 63; 68. ФЗ № 123 ст.84 п. 400 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ФЗ № 123 ст. 84 ч.4. ФЗ № 123 ст. 84 ч.7. ФЗ № 123 ст. 84 4.9. ФЗ № 123 ст. 84 4.11. СП 10.13130.2009 п. 4.1.1. п. 50 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» СП 10.13130.2009 п.4.1.8. ФЗ № 123 ст. 45 гл. 12</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ФЗ № 123 ст. 82; СП 6.13130.2013 п.4.10; ФЗ № 123 ст. 142, 143; ФЗ № 123 ст. 137 п.4 п. 34 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 15 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 32 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Приказ МЧС РФ №645 от 12.12.2007 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35,</p>	Выполняется

	36, 37, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 60, 63, 65, 77, 79, 392, 393, 394, 397, 400, 403, 406, 407, 409, 410 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	
--	--	--