


«16» марта 2026 г.

Регистрационный № 50-08-2026-003921



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое здание-автогараж

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Баранова Елена Ивановна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Орехово-Зуево, д. Кабаново

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3240
1.6.	Объем здания, куб. м	18240
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- автоматическая пожарная сигнализация; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; - внутренний противопожарный водопровод; - наружный противопожарный водопровод	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
<p>Расчётами индивидуального пожарного риска подтверждается обеспечение безопасной эвакуации людей. Индивидуальный пожарный риск не превышает значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 года №123-ФЗ: $R_{ин} = 0,988 \cdot 10^{-6} < Q_{нв} = 1 \cdot 10^{-6}$ В здании предусмотрено выполнение следующих инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: - ширина эвакуационных путей и выходов предусмотрена не менее установленных в расчёте пожарного риска; - количество одновременно находящихся в здании людей не превышает значения, установленного в расчёте пожарного риска; - оборудование здания комплексом систем противопожарной защиты (системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, внутренним и наружным противопожарным водопроводом), соответствующих требованиям законодательства в области пожарной безопасности</p>			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
отсутствует			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
Наименование		Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- ФЗ №123-ФЗ ст. 69; - п. 6.1.2 Табл. 3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- ФЗ №123-ФЗ ст. 62, 68; - п. 5.3, Табл. 3, п. 8.9 СП 8.13130.2020; - ППР РФ (от 16.09.2020 г.) п.п. 48, 49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- ФЗ №123-ФЗ ст. 90; - п. 8.2.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ФЗ №123-ФЗ ст. 30, 31, 87, 88; - п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.3, 6.1.1, Табл. 6.1 СП 2.13130.2020; п.п. 6.1.42, 6.1.43, 6.1.47 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ФЗ №123-ФЗ ст. 53, 89; - п.п. 4.1.5, 4.2.5-4.2.7, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 7.1.1, 8.2.7, Табл. 6, Табл. 15 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ФЗ №123-ФЗ ст. 90; - СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 7.2; - ППР РФ (от 16.09.2020 г.) п.п. 26, 48 – 50	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- ФЗ №123-ФЗ ст. 54, 56, 83, 84, 91, 103; - СП 3.13130.2009 п.п. 3.2 – 3.5, 5.3; - СП 8.13130.2020 п.п. 5.3, Табл. 3; - СП 10.13130.2020 п.п. 6.1.8, 6.1.13, 6.2.1 – 6.2.5, 7.2 – 7.6, Табл. 7.1, Табл. 7.2; - СП 486.1311500.2020 Табл. 1; - СП 484.1311500.2020 п.п. 5.1 – 5.21.	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ФЗ №123-ФЗ ст. 81; - СП 484.1311500.2020 п.п. 5.1 – 5.21 п.п. 7.1 – 7.2; - ППР РФ (от 16.09.2020 г.) п.п. 54 – 56;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- ППР РФ (от 16.09.2020 г.).	Выполняется