

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» марта 2026 г.

Регистрационный № 50-08-2026-004378



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здания ГПУ №1 "Установки газовых генераторов в количестве 8 штук" назначение -
производственное, класс функциональной пожарной опасности Ф5.1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АТЛАНТГЛОБАЛЦЕНТР"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1247700539118

ИНН: 9703187310

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Мытищи, ул. Трудовая, д. 33

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.09.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	93

1.6.	Объем здания, куб. м	243						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ 2 типа						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчеты по оценке индивидуального пожарного риска проведены для объектов защиты – зданий ГПУ№1 и ГПУ№2 «Установки газовых генераторов в количестве 8 штук адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Трудовая, дом 33 Индивидуальный пожарный риск в зданиях ГПУ №1 и ГПУ №2 «Установки газовых генераторов в количестве 8 штук по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Трудовая, дом 33» не превышает допустимое значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из зданий точке (для здания ГПУ№1 $Q_{в}=0,0003329 \times 10^{-6}$, для здания ГПУ№2 $Q_{в}=0,0004748 \times 10^{-6}$), и соответствует нормативным значениям пожарного риска.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">практически исключён</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ часть 1,2 ст 69. СП4.13130.2013 п.4.3 п 6.1.2 п 6.1.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	123-ФЗ ст 62 ч 1,2 ст 68. СП 8.13130.2020 п. 4.2 п. 5.2 п. 10.4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	123-ФЗ ст 90. СП 4.13130.2013 п. 8.2.1, п. 8.2.3, п. 8.2.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ ст 87, СП 2.13130.2020 п. 6.1.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ ст 53 части 1-3, ст 89. СП 1.13130.2020 п. 4.1.1, п. 4.1.5, п. 4.2.3, п. 4.2.18-4.2.19, п. 4.2.22, п. 4.3.5, п. 4.3.12	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123-ФЗ: ст. 90. СП 4.13130.2013: п.7.1, п.8.2.1, п.8.2.3, п.8.2.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123-ФЗ: ст. 54, ст. 56, ст.62. СП 3.13130.2009: п.4.1, п. 4.2, п. 4.4, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.5, раздел 7 п.17 табл. 2. СП 484.1311500.2020: п.5.5, п.5.7, п. 5.8, п.5.9, п.5.11, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.15, п.5.16, п.5.17, п.5.18, п.6.1.4, п.6.1.5, п.6.2.2, п.6.2.5, п.6.2.6, п. 6.2.7, п.6.2.12, п. 6.3.1, п.6.3.3, п.6.3.4, п.6.4.1, п.6.4.4, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.6.2, п.6.6.3, п. 6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.11, п.6.6.12, п.6.6.19, п.6.6.27, п.6.6.32, п. 6.6.35, п. 6.6.37, п. 6.6.38, п.6.6.40, п. 7.1.3, п.7.2.3, прил. А СП 8.13130.2020: п.4.2, п.5.3, п.10.4.	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ: ст. 103. СП 484.1311500.2020: п. 5.20, п.5.21, п.7.1.3, п.7.1.5 СП 6.13130.2021: разделы 5, 6.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: п.п.2-4, п.п.10-13, п.16 п.п.23-28, п.п.35-37, п.п.41-42, п.п.48-49 п.п.54-56, п.60, п.65, п.71, п.73, п.п.121-123, п.126, п.п.130-131, п.209, п.293, п.п.393-394, п.п.397-407, п.409, п.410	Выполняется