

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» июня 2026 г.

Регистрационный № 50-08-2026-009640



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Логистический складской комплекс

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО ВЭРХАУС
НОГИНСК"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5077746787300

ИНН: 7743644030

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Ногинск, ул. территория Ногинск-Технопарк, д. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.09.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	144400

1.6.	Объем здания, куб. м	1015537
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации адресно-аналогового типа. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, для трехэтажной административно-бытовой встройки 3-го типа. Система дымоудаления с естественным и механическим побуждением. Автоматическая установка водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода. Наружный противопожарный водопровод. Автоматическая установка порошкового пожаротушения. Автоматическая установка газового пожаротушения.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Произведена оценка величины пожарного риска логистического складского комплекса. Наибольшая величина индивидуального пожарного риска в здании Объекта составляет 2,19925 10⁻⁷, что не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".</p>	

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 10000000 руб.</p>			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	табл. 3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 10 СТУ 2008 г. п.2.5. п.6.3 п.6.7 СТУ 2010 г. п. 4.3 п 4.4 п. 6.1 п. 6.3 п. 6.4 п. 8.4 п. 8.6 п. 8.7 п. 8.10 п. 8.9 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1 ст.90 Федерального закона №123-ФЗ п. 9 СТУ 2008 г. п.2.1, п.2.3 СТУ 2010г. 2.6 СТУ 2018 г. ч. 1 ст. 76 ФЗ № 123	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 11 п.13 п.16 СТУ 2008 г. п.3.1 п.3.2, п.3.3 п.3.5 п.3.9 СТУ 2010 г. п.3.2 п.3.5 п.3.6 п. 13 п.3.10 п.3.11 п.3.13 п.3.14 п.3.15 п.3.16 СТУ 2018 г ст.59, ст. 88, ст. 137, табл. 21 табл. 22, ч.5 ст. 134 № 123-ФЗ п. 5.4.2 п. 5.3.4 п. 5.4.11 п. 5.4.10 п. 6.1.1 п. 6.2.1 п. 5.4.16 п. 5.4.18 п. 5.2.7 п. 5.2.6 п. 5.6.4 п.5.2.4 СП 2.13130.2012 п.3.4 п.3.20 п.3.23 п.3.24 п.3.26 п.3.7 п. 3.8 п.3.12 изменений №2 в СТУ 2024 г п. 3.5 п. 6.1.43 п. 6.3.9 п.6.3.9 п.6.2.10 СП 4.13130.2013	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1, ст. 53, ч. 1, ст. 89 ч. 3 ст. 89, ч.4 ст.89, ч.5 ст. 134 ч.15 ст.134 №123-ФЗ, п.3.17 СТУ 2018 г. п. 4.1.4 п. 4.1.5 п.9.1.1 п.8.3.8 п.9.1.1 п. 4.3.1 п.4.3.3 п. 4.3.4 п. 4.2.5 п. 4.2.7 п. 4.2.6 п. 4.2.4 п. 8.1.5 п. 4.4.2 п. 8.1.1 п. 8.1.2 п. 8.1.4 СП 1.13130.2009 п. 7.74 СНИП 23-05-95* п. 3.25 п.3.22 Изменений №2 в СТУ 2024 г. п.3.5 СТУ 2010 г.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.18, п. 2.6 СТУ 2008 г., п.3.12 СТУ 2010 г. п.2.6, п.7.10 СТУ 2018 г. п. 7.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.23 СТУ 2008 г. п.4.3 п.5.2 п.5.3 п.5.4 СТУ 2018 г. 2.2.4 СТУ п.5.9 п.4.1 п.4.3 п.4.4 п.4.5 Изменение №2 в СТУ 2024 г. п.5.5 п.6.2 СТУ 2010 г. п. 4.1.12 п. 4.1.9 п. 4.1.10 п. 4.1.13 п. 4.1.16 СП 10.13130.2009 п.4.4 п. 5.3 п. 5.4 п.5.5 СП 3.13130.2009 п. 4.4 СП 486.1311500 п. 6.6.27 СП 484.131300 п. 7.2 п. 7.8 п. 7.11 п. 7.13 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.4.6 СТУ 2018 г. п. 7.1.3 СП 484.1311500 п. 4.1 п. 4.8 СП 6.13130.2013 п. 5.1 СП 3.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	п. 2 п.4 п. 5 п. 10 п. 11 п.12 п. 13 п. 14 п. 15 п. 17 п. 17.1 п. 3 п. 23 п.26 п. 27 п. 28 п. 36 п. 37 п. 41 п. 42 п. 43 п. 50 п. 51 п. 54 п. 56 п. 60 п. 286 п. 288 п. 290 ППР № 1479 п.6.3	Выполняется

