

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» июня 2026 г.

Регистрационный № 50-08-2026-009652



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Складского комплекса (Ф 5.2 – складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища и архивы складские помещения) с АБЧ (Ф 4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; складского комплекса).

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВБ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1247700471919

ИНН: 9714053621

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Электросталь, тер. Массив 3 (п Случайный), д. 5, к. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.03.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения |

| 1.4. | Высота здания, м | 19 | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 51947 | | | | | | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 2005823 | | | | | | |
| 1.7. | Количество этажей | 1 | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Системы: -автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения; - оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - внутреннего противопожарного водопровода; - наружного противопожарного водопровода -дымоудаления. | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.</p> | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, | Сведения о выполнении выполняется/не | | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, | Сведения о выполнении выполняется/не | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | | перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | <p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1, 4.3 табл. 1, 4.6, п. 6.3.20. Специальные Технические Условия на проектирование и строительство объекта, в части обеспечения пожарной безопасности СК ООО «Вайлдберриз» расположенного по адресу: Мос.обл.,Ногинский район, ЗАО «Электростальское» на земельных участках с кадастровыми номерами:</p> <p>50:16:0502056:439 50:16:0502056:440 50:16:0502056:13 50:16:0502056:606</p> <p>Согласовано Письмом ДНПР МЧС России от 16 октября 2020 года № 4В-19-104.</p> | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | <p>СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п.4.5, п. 6.3, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, п. 5.11, п. 5.12, п. 5.18, п. 7.1; п. 8.4, п.8.6, п. 8.7, п. 8.8.</p> <p>Специальные Технические Условия на проектирование и строительство объекта, в части обеспечения пожарной безопасности СК ООО «Вайлдберриз» расположенного по адресу: Мос.обл.,Ногинский район, ЗАО «Электростальское» на</p> | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | | <p>земельных участках с кадастровыми номерами: 50:16:0502056:439 50:16:0502056:440 50:16:0502056:13 50:16:0502056:606 Согласовано Письмом ДНПР МЧС России от 16 октября 2020 года № 4В-19-104</p> | |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | <p>Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1, п. 8.2.</p> | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | <p>Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 2, ст. 6, ст. 6.1, ст. 27, ст. 31, ст. 32, ст. 35, ст. 36, ст. 37, ст. 38, ст. 39, ст. 40, ст. 52, ст. 57, ст. 58, ст. 59, ст. 78, ст. 79, ст. 81, ст. 87, табл. 22, ст. 88, ст. 137. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.3.4, п. 5.4.3, п. 5.4.7, п. 5.4.8, п. 5.4.20, п. 6, п. 6.1.1, п. 6.2.1, табл. 6.3. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Специальные Технические Условия на проектирование и строительство</p> | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | <p>объекта, в части обеспечения пожарной безопасности СК ООО «Вайлдберриз» расположенного по адресу: Мос.обл.,Ногинский район, ЗАО «Электростальское» на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:16:0502056:439 50:16:0502056:440 50:16:0502056:13 50:16:0502056:606 Согласовано Письмом ДНПР МЧС России от 16 октября 2020 года № 4В-19-104</p> | |
| 4.5. | <p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p> | <p>Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52, ст. 53, ст. 89. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.4, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.4, п. 4.4.1, п. 9.2.1. ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия». Специальные Технические Условия на проектирование и строительство объекта, в части обеспечения пожарной безопасности СК ООО «Вайлдберриз» расположенного по адресу: Мос.обл.,Ногинский район, ЗАО «Электростальское» на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:16:0502056:439 50:16:0502056:440 50:16:0502056:13 50:16:0502056:606 Согласовано Письмом ДНПР МЧС России от 16 октября 2020 года № 4В-19-104</p> | Выполняется |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | <p>Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52, ст. 90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: - обеспечение деятельности пожарных подразделений: п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.12, п.7.13, п. 7.14. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»: п. 3.1, п. 4.1.</p> | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52, ст. 54, ст. 56, ст. 61, ст. 62, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91. ПП РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 5, 8, 12, 15, Приложение №1, 3, 6. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» раздел 5,6,7, Приложение А. СП 485.1311500.2020 «Системы</p> | Выполняется |

противопожарной защиты.
Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» разделы 5, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10,10. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» раздел 4. СП 241.1311500.2015 «Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования» разделы 5-8. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.1-3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 5.3-5.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности» п. 7.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» разделы 5, 6. СТУ на проектирование и строительство объекта, в части обеспечения пожарной безопасности СК ООО «Вайлдберриз» расположенного по адресу: Мос.обл.,Ногинский район,

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | | <p>ЗАО «Электростальское» на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:16:0502056:439 50:16:0502056:440 50:16:0502056:13 50:16:0502056:606 Согласовано Письмом ДНПР МЧС России от 16 октября 2020 года № 4В-19-104</p> | |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 81-91. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ", п. 54, 55, 56. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.5. СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" раздел 6.8. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». общие положения: п. 4.1, п. 6.1. ГОСТ Р 59641-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность (с Изменением № 1) п. 4.1; п. 4.6; п. 4.13; п. 4.14; п. 4.15; п. 4.16; п. 4.22; п. 5.1.9; п.</p> | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | <p>5.1.11.1. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п. 1.1, п. 6.1.3, п.6.1.6, п.6.1.10, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п.7.1, п.7.2, п. 7.4, п. 12.3, п. 12.9, п. 12.12, п. 12.15. «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ шестое издание): глава 7.4. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (ПТЭЭП-2023): п. 7, п. 12.</p> <p>Специальные Технические Условия на проектирование и строительство объекта, в части обеспечения пожарной безопасности СК ООО «Вайлдберриз» расположенного по адресу: Мос.обл.,Ногинский район, ЗАО «Электростальское» на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:16:0502056:439 50:16:0502056:440 50:16:0502056:13 50:16:0502056:606 Согласовано Письмом ДНПР МЧС России от 16 октября 2020 года № 4В-19-104</p> | |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>Федеральный закон РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 34, ст. 37, ст. 38.</p> <p>Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, ст. 51- ст. 53, ст. 55, ст. 60, ст. 63, ст. 64.</p> <p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября</p> | Выполняется |

2020 г. №1479 п. 2, п. 3, п. 4, п.5, п. 6, п. 9, п.10, п.11, п.12, п. 13, п. 14, п.15, п.16, п.17, п. 23, п. 24, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 30, п. 32, п. 35, п. 36, п. 37, п. 41, п. 42, п. 43, п. 48, п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60, п. 286, п. 288, п. 293, п. 354, п. 356 (приложение № 5), п. 357, п. 358, п. 362, п. 363, п. 366, п. 372, п. 395 - п. 397, п. 403, п. 405 - п. 407, п. 413, приложения № 1 и 2. Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа...»
Приложения №1-3. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»
Приложение №7. Специальные Технические Условия на проектирование и строительство объекта, в части обеспечения пожарной безопасности СК ООО «Вайлдберриз» расположенного по адресу: Мос.обл.,Ногинский район, ЗАО «Электростальское» на земельных участках с кадастровыми номерами:
50:16:0502056:439
50:16:0502056:440
50:16:0502056:13
50:16:0502056:606
Согласовано Письмом ДНПР МЧС России от 16 октября 2020 года № 4В-19-104