

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Московской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«10» июня 2026 г.

Регистрационный № 50-08-2026-009806



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Здание производственного назначения "Электроцех"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
ЗАВОД"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1215000035194

ИНН: 5035044008

Место нахождения объекта защиты:

**обл. Московская, г. Павловский Посад, г. Электрогорск, ул. Свердлова, д. 11**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**03.06.1923**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1000
1.6.	Объем здания, куб. м	4448

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС неадресного типа, СОУЭ 2-го типа, внутрен-ний противопожарный водопровод (ПК, 2х2,5л/с), система естественной противодымной вентиля-ции (ПДВ), наружное пожаротушение (от одного ПГ, 10 л/с)	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	НСП 102-51 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»	Выполняется

		<p>(п. 3, табл. 2), Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – № 123-ФЗ) (ст. 4, ст. 6, ст. 69), СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 6.1.2, п. 6.1.3), СНИП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» (п. 3.2*, табл. 1*).</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>НСП 102-51 (Глава VII, табл. 13), № 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ст. 62, ч. 1 ст. 99), СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водопровода. Требования пожарной безопасности» (п. 4.4, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, п. 6.1, п. 6.3, табл. 3), СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.14, табл. 7, п. 2.22, п. 2.24, 2.26, 2.30)</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>НСП 102-51 (п. 11, п. 12), № 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ст. 90), СНИП 21-01-97* (п. 8.1, 8.2), СНИП II-89-80* (п. 3.46*).</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>НСП 102-51 (Глава VI), № 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ст. 28, ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 57, ст. 58, ст. 80, ч. 2, ч. 7 ст. 82, ст. 87, ст. 88, ст. 137), СНИП 31-03-2001 «Производственные здания» (раздел 5), СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной</p>	Выполняется

		защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (раздел 6.1).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	НСП 102-51 (Глава V), № 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89), НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (п. 3.1), СНиП 21-01-97* (п. 6.9*-6.28*), СНиП 31-03-2001 (раздел 6), Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (далее по тексту – ППР) (п. 16, п. 23, п. 26, п. 27, п. 28, п. 36).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ст. 90), ППР (п. 17).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 91, ст. 103), НПБ 104-03 (пп. 3.3, 3.9-3.15, 3.17, 3.22), НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» (далее по тексту – НПБ 88-2001*) (разделы 12, 13, 14, 15), СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования» (п.7.9, п. 7.13), СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод» (п. 4.1.1, табл. 2, табл. 3).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	№ 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ст. 83), НПБ 88-2001* (раздел 13).	Выполняется

<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ППР (пп. 21, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 171, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 49, 50, 54, 56, 60, 65, 71, 73, разделы IX, XVI, XVIII, XIX, приложение № 1 и № 2), Приказ МЧС РФ от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (приложения №1-4).</p>	<p>Выполняется</p>