

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Мурманской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» сентября 2022 г.

Регистрационный № 51-08-2022-012615



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Мурманский ЦНТИ –филиал Федерального Государственного Бюджетного
учреждения «Российское Энергетическое Агентство» Минэнерго России

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ - ФИЛИАЛ
ФГБУ "РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО" МИНЭНЕРГО
РОССИИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739187607

ИНН: 7709018297

Место нахождения объекта защиты:

183038, обл Мурманская, г Мурманск, ул Папанина, Дом 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.05.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|----------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | I |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов |

| | | |
|------|---|---|
| 1.4. | Высота здания, м | 15 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 3258 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 10326 |
| 1.7. | Количество этажей | 4 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1. Система автоматической пожарной сигнализации-внутриобъектовая радиосистема «Стрелец 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре- оповещатели речевые радиоканальные «Орфей-Р» 3. Система внутреннего противопожарного водопровода- 10 пожарных кранов 4. Система наружного противопожарного водопровода |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">НЕ ПРОВОДИЛАСЬ</p> | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется |
|------|---|--|--------------------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Ст. 69.,ч.1 СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Ст.68 ч.2 п.1 СП 8.13130.2020: п. п. 4.1, 4.4 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Ст.90 СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 7.2, 8.1 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Ст.87 табл. 22 – I степень огнестойкости СП 4.13130.2013: п. п., 5.2.6 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Ст.53 п.п.1,2,3 Ст.89 п 1.12 СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.2 - 4.2.7,4.2.13, 4.2.15, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Ст.90. гл. 22 СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Ст.54 п.1,п.2 ст.86 СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 5.1, 5.4,. СП 10.13130.2020: п. п. 6.2.1.,6.2.3.,6.2.5.,7.4.,7.5. | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | водопроводы) | | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, Гл.26 .,ст. 54,82, 103,104,106,107 СП 484.1311500.2020 п.п. 6.1. ,6.2., 7.2 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Ст.5, ст.63 Приказ МЧС России от 18.11.21г.№806, Приказ МЧС России от 05.09.21г.№596 Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 ППР №1479 | Выполняется |