

«03» октября 2022 г.

Регистрационный № 51-08-2022-013597



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025100575719

ИНН: 5104005193

Место нахождения объекта защиты:

обл Мурманская, р-н Ковдорский, нп Ёнский, ул Строителей

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1215

1.6.	Объем здания, куб. м	1215	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	3 тип системы противопожарной защиты, извещатели ИП 212-41 М	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
100 000			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные разрывы между зданиями ДШИ до ближайших жилых зданий приняты и соответствуют из расчёта не менее: -6м – до здания I,II,II степени огнестойкости, класса	Выполняется

		конструктивной пожарной опасности здания С0; -8 м – до зданий I,II,III,IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С1; -10 мм – до зданий IV,V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С2,С3.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может быть использован уличный пожарный гидрант	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	В целях обеспечения возможного проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников с тыловой стороны здания эксплуатируется проезд с твёрдым и грунтовым покрытием шириной не менее 3,5 метров	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Здание по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1 Строительные конструкции применяемые в здании не способствуют скрытому распространению горения.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Здание МАУ ДО ДШИ имеет объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений: через коридор наружу и через актовый зал наружу; Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов составляет не менее 1,9м, ширина, не менее	Выполняется

		1,2м Во всех случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Пути эвакуации оснащены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В здании на пути эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1,В1,Д2,Т2 - для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках; Г2,В2, Д3,Т3 или Г2,В3, Д2,Т2 - для отделки стен и потолков в общих коридорах, холле и фойе; Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1м. В полу на путях эвакуации перепады высот не более 0,05м. Эвакуационные выходы ведут непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию. Ограждение крылец при подъеме на три и более ступеньки выполнено 1,05м.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	В целях обеспечения возможного проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников с тыловой	Выполняется

		стороны здания эксплуатируется проезд с твердым и грунтовым покрытием шириной не менее 3,5 метров	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система обнаружения пожара установлена (система пожарной сигнализации), оповещения людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения системы оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учётом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания. Первый и второй этажи зданий оборудованных автоматической системой пожарной сигнализации, рабочий проект автоматические установки пожарной сигнализации выполнен ООО «Алькор-М». Технические средства пожарной сигнализации обеспечивает: - выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройство, световой и звуковой индикации; - выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - ведение протокола событий в памяти приемно-контрольного прибора; - периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации. Исходя из характеристики помещения зданий оборудованных пожарной сигнализацией, особенности развития возможного пожара, а также с целью раннего обнаружения предусмотрена защита помещений дымовыми	Выполняется

		точечными извещателями ИП 212-41 М. в количестве 32шт. Выбор типы пожарных извещателей произведён он по НПБ 110-03, СП5.13130.2009 , НПБ 88-2001*. ИПР 3 СУ в количестве 3 шт. Технически система пожарной сигнализации здания смонтирована одной системой: Прибор приемно-контрольный ГРАНИТ - 8 - системы пожарной сигнализации с выводом системам с выводом сигнала на пульт пожарно-охранной сигнализации ООО «Алькор-М». Световое табло «Выход» в количестве 5 шт. находится во включенном состоянии. ДШИ заключён договор со специализированной организацией имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС и СОУЭ – ОВО – ООО «Алькор-М». Принятые решение соответствует требованиям НПБ 110-03, НПБ-104 03, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Система коллективной защиты людей в ДШИ соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 4 и обеспечивает их безопасность в течении всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. В здании ДШИ установлена автоматическая пожарная сигнализация. Прибор приемно-контрольный, оконечное устройство для передачи сигнала на ПЦН ООО «Алькор-М», извещатель охранный объемный,	Выполняется

		извещатель, вещатель пожарный дымовой, вещатель пожарный ручной, оповещатель звуковой, оповещатель с надписями «Выход», звуковая Сирена. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявленным требованиям, огнетушители промаркированы, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Огнетушители вывешены и установлены по путям эвакуации, на видных местах.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Для эксплуатации здания ДШИ выполнено следующее мероприятие режимного характера: На объекте разработаны: - инструкция по пожарной безопасности для работников подразделения ДШИ о порядке действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре, о порядке действий персонала ДШИ в выходные дни и в ночное время, в случае возникновения пожара; - план эвакуации из помещений ДШИ; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом начальника назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности, которые отвечают за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в зданиях ДШИ, предписаний, постановлений и иных законных требований; - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной	Выполняется

охраны; - правила применения на территории ДШИ открытого огня, проезда транспорта, доступность курения и проведения временных пожароопасных работ

устанавливается инструкция о мерах пожарной безопасности.

Приказом директора ДШИ установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: - Запрет курения; - определён порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; Регламентированы: - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия сотрудников при обнаружении пожара; - определён порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные для их проведения. В задании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации сотрудников. Световая информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного выхода. Обслуживающий персонал прошёл специальное обучение мерам

		пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданию, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищается от снега и льда. При эксплуатации эвакуационных выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещённости, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также о наличии на путях	
--	--	--	--