Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Мурманской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«31» октября 2022 г.
Регистрационный № 51-08-2022-015095

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кольского района Мурманской области "Туманненская основная общеобразовательная школа"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУМАННЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035100047927 ИНН: 5105031252

Место нахождения объекта защиты:
184375, обл. Мурманская, р-н. Кольский, пгт. Туманный, ул. Энергетиков, д. 2А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.11.1968
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1254

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	11562
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), наружный противопожарный водопровод

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводилась	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не проводилась	

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123 -ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламенто требованиях пожарной безопасности": ст.69. СП 4.13130.2013 П.4.3, ТАБЛ.1,п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.4.,4.5, 4.6, 4.11, 4.12, 4.15.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст. 62	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123 -ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.6 ст.63, ст.90 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты":п.8.1,8.6, 8.7,8.8, 8.9, п.8.13, п.8.15. Постановление Правительства РФ от 16.09.202 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п.71, п.72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123 -ФЗ от 22.07.2008 г."Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1 ст.52, ч.1 ст.53, ч.2 ст.56, ст.58, ч.3 ст.27 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты": п.5.6.2, п.5.6.4 СП 2.13130.2020 "Обеспечение огннестойкости объектов защиты" п.5.2.2; п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.4.1, п.5.4.2, п.5.4.3, п.5.4.4., п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.9, п.5.4.10, п.5.4.18, п.5.4.20, п.6.7.15, табл.6.14.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон 123 - ФЗ от 22.07.2008 г."Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.2 ст.52, ст.53, ст.89, ст. 55 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": п.4.2.9, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6,п.4.3.7, п.7.1.1,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.1.5, п.7.1.6, п.7.1.10, п.7.12.1, п.7.12.2, п.7.12.3, п.7.12.4, п.7.12.5, п.7.12.6, п.7.12.7, п.7.12.8, п.7.12.9, п.7.12.10, п.7.12.11, п.7.12.12, п.7.12.13, п.7.12.14, п.7.12.15, п.7.12.16, п.7.12.17, п.7.12.18, п.7.12.19, п.7.12.20.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.90 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты": п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4, п.7.5. п.7.6, п.7.7,п.7.8., п.7.9, п.7.10, п.7.11, п.7.12, п.7.13, п.7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопсности": ст.51, ст.52, ст.54, ч.2,3 ст.81, ст.83, ст.84, ч.1 ст.85, ст.86, ст.91, ст.99 СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуцией людей при пожаре": п.3.1, п.3.2, п.3.3,п.3.4, п.3.5, п.4.1,п.4.2, п.4.4, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5, табл.1, табл.2 СП 486.1311500.2020 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации" п.4.4, п.4.9, табл.1, табл.3 СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.9, п.5.11, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.15, п.5.19,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.5.21, п.6.1.1, п.6.1.5, п.6.6.12, п.6.6.13, п.6.6.15, п.6.6.16, п.6.6.36, прил. А СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования": п.5.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ": п.10, п.16, п.42, п.47, п.48.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральнный закон №123 -ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопсности": ст.83, ст.84, ст.85 СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.1.5, п.7.1.6, п.7.1.7, п.7.1.8, п.7.1.9, п.7.1.10, п.7.1.11, п.7.1.12, п.7.1.13, п.7.2.1, п.7.2.2, п.7.2.3, п.7.2.4.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон №123 -ФЗФ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ": п.2, п.3, п.4, п.5, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.21, п.22, п. 23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п.32, п.33, п.34, п.35, п.36, п.36, п.37, п.38, п.39, п.41, п.42, п.43, п.44,п.45, п.48, п.49, п.54, п.55, п.56, п.58, п.59, п.60, п.63, раздел XVIII. СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		установок по взрывопожарной и пожарной опасности": п. 4.2, п.4.3, п.5.1, п.6.6, Приложение Б, Г.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.