

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Мурманской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«11» декабря 2022 г.

Регистрационный № 51-08-2022-017180



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ООО "Арктик СПГ 2" ВС Цех 105 (Цех абразивной обработки и окраски  
металлоконструкций)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК СПГ 2"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1148904001278

ИНН: 8904075357

Место нахождения объекта защиты:

обл Мурманская, р-н Кольский, с Белокаменка

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.02.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | IV  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C0  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 29  |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 17215   |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 479470  |

|                |   |   |            |
|----------------|---|---|------------|
| 1.7.           | Количество этажей   | 1   |            |
| 1.8.           | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | ВН пожаро-опасность   |            |
| 1.9.           | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | система противодымной вентиляции из коридоров, камер окраски, ДСК, автоматическая пожарная сигнализация, РПК (пена) в камерах, автоматическая установка газового пожаротушения, автоматическая установка спринклерного пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (4-го типа), внутренний противопожарный водопровод (58 ПК d-51), наружный противопожарный водопровод (6 ПГ) |            |
| 2.             | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |   |            |
| Не проводилась |   |   |            |
| 3.             | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |   |            |
| Не проводилась |   |   |            |
| 4.             | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |   |            |
|                | Наименование  | Реквизиты нормативных правовых  | Сведения о |

|      | противопожарного мероприятия                             | актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | выполнении выполняется/не выполняется |
|------|--|---|---------------------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 69. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 65. Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Комплекс для изготовления оснований гравитационного типа и интеграции модулей верхних строений», расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, сельское поселение Междуречье, село Белокаменка 2020 г. разработчик ООО «ПЦ ТНК», согласовано письмом ДНПР МЧС России от 25.10.2020 № ИВ-19-479 (далее СТУ) п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п. 4.3-4.6, 4.15, 4.16, 6.1.2-6.1.6. | Выполняется                           |
| 4.2. | Наружное противопожарное                                 | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной   | Выполняется                           |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | водоснабжение   | <p>безопасности» от 22.07.2008 № 123<br/> ФЗ ст. ст. 62, 99. Правила<br/> противопожарного режима в<br/> Российской Федерации<br/> (утверждены постановлением<br/> Правительства Российской<br/> Федерации от 16.09.2020 № 1479)<br/> п. 48,49. СТУ п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.8,<br/> 2.2.9-2.2.12. СП 8.13130.2020<br/> «Системы противопожарной<br/> защиты. Наружное<br/> противопожарное водоснабжение.<br/> Требования пожарной<br/> безопасности» (утвержден<br/> приказом МЧС РФ от 30.03.2020 №<br/> 225) глава 4, п. 5.3-5.5, 5.8-5.11,<br/> 5.15, 5.17, 5.18, глава 6, глава 8,<br/> глава 11, 12.8-12.10.</p>                   |             |
| 4.3. | Проезды и подъезды для<br>пожарной техники  | <p>Федеральный закон «Технический<br/> регламент о требованиях пожарной<br/> безопасности» от 22.07.2008 № 123<br/> ФЗ ст. 90, 98. Правила<br/> противопожарного режима в<br/> Российской Федерации<br/> (утверждены постановлением<br/> Правительства Российской<br/> Федерации от 16.09.2020 № 1479)<br/> п. 71, 72. СТУ п. 2.1.3, 2.1.4. СП<br/> 4.13130.2013 «Системы<br/> противопожарной защиты.<br/> Ограничение распространения<br/> пожара на объектах защиты»<br/> (утвержден и введен в действие<br/> приказом МЧС России от<br/> 24.04.2013 г. № 288) п. 6.1.18,<br/> 6.1.20, 6.2.2, 6.1.21, 8.4, 8.6-8.9,<br/> 8.14.</p> | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и<br>объемно-планировочные<br>решения, степень<br>огнестойкости и класс<br>конструктивной пожарной | <p>Федеральный закон «Технический<br/> регламент о требованиях пожарной<br/> безопасности» от 22.07.2008 № 123<br/> ФЗ ст. ст. 52, 53, 55, 57, 58, 59, 87,<br/> 88, 137, Табл. 21-25. Правила</p>   | Выполняется |

опасности

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 13-16 (е, л), 24, 25, 29. СТУ п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7-2.3.15, 2.5.13-2.5.16. СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утвержден приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151) п. 5.2.4-5.2.8, 5.3.3-5.3.6, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7-5.4.11, 5.4.13, 5.4.16-5.4.18, 5.4.20, глава 6, п. 6.1.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п. 4.1, 4.2, 4.19, 6.1.27, 6.1.28, 6.1.33, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.38-6.1.43, 6.1.45, 6.1.46, 6.2.5, 6.2.8, 6.2.10, 6.2.15. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116) п. 8.1, 8.2, 8.4-8.6, 8.8, 8.9, приложение В. ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 790-ст) глава 4, 5, 6.1-6.3, 6.4.3, 6.5, 6.7, 7,

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | <p>приложение А, Б. ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 795-ст) глава 4.1, 4.3, п. 5.2, глава 5.3, 5.4, 7.</p>   |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | <p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. ст. 53, 89, табл. 28. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 16 (д, ж, к, м), 23, 26, 27 (а-д), 28, 31, 36, 37. СТУ п. 2.3.6, 2.3.16. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден приказом МЧС РФ от 13.03. 2020 г. № 194) п. 4.1.2, 4.1.4-4.1.6, 4.2.1, 4.2.3-4.2.10, 4.2.13-4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.25, 4.3.1-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4-8.1.6, 8.2.1, 8.2.7, 8.2.11, 8.2.12. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п. 6.2.2.</p> | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности   | Федеральный закон «Технический   | Выполняется |

|             |   |   |                    |
|-------------|---|---|--------------------|
|             | <p>пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>   | <p>регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123<br/> ФЗ ст. 90. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 17. СТУ п. 2.5.1, 2.5.12, 2.5.21. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) глава 7.</p>   |                    |
| <p>4.7.</p> | <p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p> | <p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123<br/> ФЗ ст. ст. 54-56, 59, 61, 62, 81, 83-86, 91, 99, 103, 104, 111-113, 116. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 10, 16 (о), 48, 50, 54, 55, 71. СТУ п. 2.2.1-2.2.12, 2.4.1.1-2.4.1.17, 2.4.2.1-2.4.2.5, 2.4.3.1-2.4.3.4, 2.4.3.6-2.4.3.9, 2.4.4.1-2.4.4.7, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.24. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утвержден и введен в действие приказом МЧС РФ от 25.03. 2009 г. № 173) глава 3, п. 4.1, 4.2, 4.4-4.8, 5.1, 5.3-5.5, глава 6, глава 7. СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной</p> | <p>Выполняется</p> |

безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 06.04.2021 № 200) глава 5, глава 6. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116) глава 6, п. 7.1-7.6, 7.8-7.22. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 30.03.2020 № 225) глава 4, п. 5.3-5.5, 5.8-5.11, 5.15, 5.17, 5.18, глава 6, глава 8, глава 11, 12.8-12.10. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС РФ от 27.07.2020 № 559) п. 1.4, 6.1.1-6.1.13, 6.1.15-6.1.23, 6.1.25-6.1.28, 6.2.1-6.2.8, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.13-6.2.16, 6.2.21, 7.2-7.9, 7.14-7.16, 13.1, 13.2, 13.10, 13.12-13.15, 14.1.1-14.1.4, 14.1.6-14.9, 14.1.11, 14.1.13-14.1.16, 14.1.18, 14.1.20-14.1.30, 14.2.1, 14.2.3-14.2.7, 14.4.1, 14.4.2, 14.4.6, 14.4.9, 15.1, 15.2, приложение А, Б. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС РФ от

31.07.2020 № 582) п. 5.1-5.9, 5.11-5.16, 5.18, 5.20-5.22, глава 6.1, п. 6.2.1-6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.11-6.2.13, глава 6.3-6.5, п. 6.6.1-6.6.7, 6.6.9, 6.6.14-6.6.16, 6.6.18, 6.6.19, 6.6.27, 6.6.30, 6.6.32, 6.6.34-6.6.40, 7.1.1-7.1.12, глава 7.2, глава 7.3, глава 7.5, п. 7.6.1-7.6.14, 7.6.15, глава 7.7, приложение А. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС России от 31.08.2020 № 628) глава 5, 6.1.1-6.1.5, 6.1.9-6.1.11, 6.1.13-6.1.15, 6.1.17-6.1.23, 6.2.1-6.2.4, 6.2.8-6.2.12, 6.2.14, 6.2.16-6.2.21, глава 6.7.2, 6.7.4, 6.8, 6.10, 9.1, п. 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1, глава 9.4-9.11, 9.13, 9.14, 9.16, 10, приложение А-Д, Ж. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 20.07.2020 № 539) п. 4.1-4.6, 4.8-4.10, 4.12. ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      |   | <p>регулированию и метрологии от 24.08.2021 №789-ст) глава 5, 6.1-6.7, п. 6.8.1-6.8.3, глава 7, 8, приложение А-Д. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 791-ст) глава 4-7, приложение А-Г. ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 792-ст) глава 4-7, приложение А, Б. ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 796-ст) глава 4, 5, 6.1-6.3, 6.4.1, 6.4.4, 6.4.6, 7.1.1-7.1.4, 7.3, 7.3.8-7.3.11, приложение А.</p> |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ч. 10 ст. 85, ст. 103. Правила  | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | <p>с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 42. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116) п. 6.24. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582) п. 5.17, 7.1.13.</p>   |             |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>  | <p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. ст. 5, 81. СТУ п. 2.5.2-2.5.11, 2.5.19, 2.5.20, 2.5.22, 2.5.23, 2.5.25. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования, приложение 7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 2-6, 9, 11, 12, 16 (б, з, н), 19, 22, 30, 32, 34, 35, 38, 41 (а, б, г, д), 43-45, 56, 60, 63, 67, 70, 73, 74, 121-126, 129-135, 286-293, 337-340, 342, 354-358, 360, 362-368, 370-372, 392-407, 409, 412, 413, приложения №№ 1, 2, 5. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или</p> | Выполняется |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» приложение № 1 п. 1-4, 6-27, приложение №№ 2, 3. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179) п. 4.1.1-4.1.3, 4.1.5-4.1.13, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.19-4.1.38, 4.1.40, 4.2.1-4.2.9, 4.2.11, 4.3.1-4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.4, 4.6.1, 4.7.1-4.7.3, 4.7.5, 4.7.6, приложение А, Б, Г. ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 794-ст) глава 4-6, приложение А-Г.</p> |  |
|--|--|--|