Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Мурманской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«04» декабря 2023 г.
Регистрационный № 51-08-2023-022271

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025100850477 ИНН: 5191601390

Место нахождения объекта защиты:
183038, обл Мурманская, г Мурманск, пр-кт Ленина, Дом 66

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1978
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	465

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	2189
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (Гранит - 16) размещена на 1 этаже ДОУ; Система дистанционной передачи сигнала о пожаре по каналу связи от прибора в ДОУ (БОПИ-04) на 1 этаже на пульт пункта связи ПЧ № 1. Имеются огнетушители.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась.	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Не проводилась.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Не выполняется

	зданиями и сооружениями	Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» (изменение № 1 приказ МЧС Росси от 14.02.2020 № 89) п.п. 4.3,4.14,4.16,5.2.2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (изменение № 1 приказ МЧС России от 30.03.2020 №225) п.п. 5.1, 5.2	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (изменение № 1 приказ МЧС России от 14.02.2020 № 89) п. 4.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (изменение № 1 приказ МЧС от 12.03.2020 № 151) п. 4.6, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.14	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ч. 49 ст. 2, ст. 89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП – 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (изменение № 1 приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194) п.п. 4.4.1, 5.2.23	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Не выполняется

	ликвидации пожара	пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» (изменения № 1 приказ МЧС России от 14.02.2020 № 89) п.п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3, 7) СП 484.1311500.2020 «Система противопожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пп. 5.2, 5.4, 6.1.1, 6.1.3) (приказ МЧС от 31.07.2020 № 582) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (изменение № 1 приказ МЧС России от 12.03.2020 № 152) п.п.4.1, 5.1	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582) п.п. 5.2,6.1.1, 6.1.3 СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (изменение № 1 – приказ МЧС России от 27.02.2020 № 119, изменение № 2 – приказ МЧС России от 12.03.2020 № 152) п.п. 4.1, 5.1.	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Правила противопожарного режима в Российской Федерации,	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» «Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.