

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Нижегородской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«12» мая 2026 г.

Регистрационный № 52-08-2026-007620



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Никитинской средней школы-Шагаевская основная школа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Власова Наталья Юрьевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_ ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

обл. Нижегородская, р-н. Починковский, с. Шагаево, ул. Центральная, д. 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	584

1.6.	Объем здания, куб. м	2160
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>В здании школы смонтирована система пожарной сигнализации автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-8», система рассчитана на круглосуточный режим работы, установлена на посту охраны; в помещениях установлены извещатели дымовые аналоговые – ИП-1012-141 (65 шт); извещатели пожарные ручные – ИПР 513-10 (6 шт); система обратной связи LPF-DUPLEX-1(центральный блок) и вызывные панели LPF-DUPLEX- 2 (7 шт) , количество выходов для управления световыми оповещателями – 6, количество выходов для управления звуковыми оповещателями – 1, количество выходов на пожарную часть – 1.</p> <p>Обеспечивает обнаружение задымления, возгорания, оповещение людей и передачу сигнала в пожарную часть посредством ПАК Стрелец-Мониторинг. Имеется автономная система оповещения марки «AUDIOTECHNIK». Обеспечивает оперативное информирование людей, находящихся на</p>

		<p>объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники посредством выдачи речевых сообщений в автоматическом и/или ручном режиме (через микрофон) в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей. Уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, выше допустимого уровня шума, речевые оповещатели расположены таким образом, что в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивается разборчивость передаваемой речевой информации Первичные средства пожаротушения (огнетушителей) ОП – 5 -11 шт</p>
2.	<p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	<p>Оценка не проводилась</p>
3.	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	<p>10000</p>
4.	<p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Инструкция о мерах пожарной безопасности в филиале МБ ОУ Никитинской СШ -Шагаевской ОШ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Инструкция №1 – ПБ о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в филиале МБ ОУ Никитинской СШ-Шагаевской ОШ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Инструкция №1 – ПБ о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в филиале МБ ОУ Никитинской СШ-Шагаевской ОШ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Инструкция №1 – ПБ о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в филиале МБ ОУ Никитинской СШ-Шагаевской ОШ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Инструкция №2 – ПБ о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в филиале МБ ОУ Никитинской СШ-Шагаевской ОШ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Инструкция №1 – ПБ о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в филиале МБ ОУ Никитинской СШ-Шагаевской ОШ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Договор №16-АПС от 12.01.2026	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Инструкция №1 – ПБ о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в филиале МБ ОУ Никитинской СШ-Шагаевской ОШ	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МБ ОУ Никитинской СШ от 02.09.2025 № 164-9 "О назначении ответственных по пожарной безопасности в МБ ОУ Никитинской СШ и филиале МБ ОУ Никитинской СШ-Шагаевской ОШ	Выполняется