

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Нижегородской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» июня 2026 г.

Регистрационный № 52-08-2026-009454



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №17
г.Павлово

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 17 Г.ПАВЛОВО**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1245200024365

ИНН: 5252052616

Место нахождения объекта защиты:

обл. Нижегородская, р-н. Павловский, г. Павлово, пер. Правика, д. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.11.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	14203

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	55626
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС адресная, СОУЭ 3 го типа, зоны МГН с подпором воздуха, СПДЗ ,НПВ-ПГ в радиусе 200 м.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Выполнен расчет по определению расчетных величин пожарного риска, подтвердивший обеспечение на объекте допустимых значений пожарного риска, не превышающий нормативные значения, предусмотренные статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Индивидуальный пожарный риск не превышает значение одной миллионной в год, при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке.</p>		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Документа о страховании нет		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</p>
		<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Часть 1 статья 69 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "п.4.1 ,п.4.2 ,п.4.3, таб.1,п.4.4.,п.4.15 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты .Ограничение распространения пожара на объектах защиты .Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.90,ст.68 ,ст. 62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " ,п.7.1 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты .Ограничение распространения пожара на объектах защиты .Требования к объемно-планировочным и конструктивным решения "п.5.2 таб.2,п.5.17,п.8.5,п. 8.8., п 8.9,п.8.12.п.8.13 Свода правил СП 8.131330.2020 "Системы противопожарной защиты .Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты .Ограничение распространения пожара на объектах защиты .Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям.	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ч.2.эстатья 87,таблица 21 ч.6.ст.87,таб. 22 ч.1 ст.134,таб. 27 ч.6 ст.134 ,таб.28 ,29 ч.2 ст.137 ФЗ от 22 м.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ", п.4.2,п.4.6,п.4.8,п.5.2.2.,п.5.2.3. п.5.2.4.п.5.2.7.,п.5.3.3.,п.5.3.4,п.5.4.3.,п.5.4.4.п.5.4.16,п.5.4.19,п.5.4.20 раздел 6 ,п.6.7.15 таб.6.13.таб.9 свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты .Обеспечение огнестойкости объектов защиты " ,п.4.15, п.5.1.2.,п.5.1.5,п.5.6.2,п.5.6.4,п.5.6.5,п.5.4.7. свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты .Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>часть 1 статья 53, часть 2 статья 53, часть 3 статья 53, часть 1 статья 89, часть 7 статья 89, часть 8 статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1.1, п. 4.1.2, п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 4.2.15, п. 4.2.16 п. 4.2.18, п. 4.2.19; п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.7, п. 4.3.11, п. 4.3.12, п. 4.4.1, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5, п. 4.4.9, п. 4.4.10, п. 4.4.11, п. 4.4.12, п. 4.4.13, п. 4.4.15, п. 4.4.18, п. 4.4.22, п. 4.4.23, п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.12.1, п. 7.12.2, п. 7.12.3, п. 7.12.4, п. 7.12.5,</p>	Выполняется

		п. 7.12.6, п. 7.12.7, п. 7.12.8, п. 7.12.10, п. 7.12.11, п. 7.12.12, п. 7.12.13, п. 7.12.14, п. 7.12.17, п. 7.12.18, п. 7.12.19 Свода правил СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные выходы»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	часть 1 статья 80, часть 1, часть 2 статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1, п. 7.2 п. 7.3, п. 7.10, п. 7.11, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.14 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	часть 1 статья 83, часть 4 статья 83, часть 5 статья 83, часть 6 статья 83, часть 7 статья 83, часть 9 статья 83, часть 7 статья 83, часть 1 статья 84, часть 2 статья 84, часть 3 статья 84, часть 4 статья 84, часть 7 статья 84, часть 9 статья 84, часть 10, статья 84, часть 11 статья 84, статья 85, статья 91, статья 111 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2. п. 5.3, п. 5.4, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.18, п. 5.21, п. 6.1.1, п. 6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.1.5, п. 6.1.6. прил. А, п. 6.2.6, п. 6.2.11, п. 6.4.1, п. 6.5.1, п. 6.6.1, п. 6.6.2, п. 6.6.16 табл. 2, п. 7.1.1, п. 7.1.3, п. 7.1.6, п. 7.1.7, п. 7.2.2, п. 7.2.1, раздел 7.3, раздел 7.4, раздел 7.5, прил. А, п. А.1, табл. А. 1 Свода правил СП 484.1311500.2020	Выполняется

		<p>«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 1.1, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3., п. 4.4, п. 4.8, п. 4.9 табл. 1 п. 12, п. 12.2, табл. 2 Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 3.1, п. 3.3, п. 3.4, п. 4.2, п. 4:3, п. 4.4, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 5.3, табл. 2 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования Пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.2. п. 5.4, прил. А, п. 5.6, п. 5.12, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.6 Свода правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>часть 1 статья 83, часть 4 статья 83, часть 5 статья 83, часть 6 статья 83, часть 7 статья 83, часть 9 статья 83, часть 7'1 статья 83, часть 1 статья 84, часть 2 статья 84, часть 3 статья 84, часть 4 статья 84, часть 7 статья 84, часть 9 статья 84, часть 10 статья 84, часть 11 статья 84, статья 85, статья 91, статья 111 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.5.6, п.5.8, п.5.18, п.5.21, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.3, п.6.1.5, п.6.1.6, п.6.2.6,</p>	Выполняется

		<p>п.6.2.11, п.6.4.1, п.6.5.1, п.6.6.1, п.6.6.2, п.6.6.16 табл. 2, п.7.1.1, п.7.1.3, п.7.1.6, п.7.1.7, п.7.2.2, п.7.2.1, раздел 7.5</p> <p>СП484.1311500.2020 п. 1.1, п. 4.1, п. 4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.8 СП 486.1311500.2020 п.3.1, п.3.3, п.3.4, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.3 СП 3.13130.2009 п.5.1, п.5.2, п.5.4, п.5.6, п.5.12, п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.6.6 СП 6.13130.2021 п. 6.1, п. 6.2, п. 6.4, п.6.5, п. 6.7, п.6.10, п.6.11, п.6.18, п.6.19, п. 6.20, п. 6.22, п. 6.23, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п.7.5, п. 7.6, п. 7.11, п.7.13, п.7.14, п.7.15, п. 7.16, п. 7.20. п. 8.5, п.8.8, СП 7.13130.2013 п.5.2, п.5.17, п.8.5, п.8.8, п.8.9, п.8.12, п.8.13 СП 8.13130.2020</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п.2, п.2 (1), п.3, п.4, п.5, п.8, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.п. а) п.17, п.п. б) й.17, п.17 (1), п.18, п.21, п.22, п.23, п.26, п.27, п. 30, п.31, п. 32, п. 33, п. 35, п. 36, п. 37, п. 42, п. 47, п. 48, п.49, п. 53 (1), п. 54, п.55, п.56, п.60 прил.1, п.65, п.67, п.68, п.71, п.73, п.88, п.89, п.90, п.91, п.92, раздел XVIII, п.395, п.396, п.397, п.400, п.406, п.407, п.409, п.413 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</p>	Выполняется