Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новгородской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» марта 2022 г.

Регистрационный № 53-08-2022-002736

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Склад готовой продукции

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Окуловская бумажная фабрика"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027804919339 ИНН: 7810600834

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1908

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2500

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	41702
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПДУ (не предусмотрено); АПС, АУПТ (не предусмотрено) СОУЭ 2 типа, ВПВ ; НПВ -4 ПГ (кольцевой, диаметром 100 мм);

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Индивидуальный пожарный риск для работника объекта: ООО «Окуловская Бумажная Фабрика», расположенного по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, д. 5, не превышает нормативное значение, установленное в ч. 3 ст. 93 №123-ФЗ [1], так как выполняется условие: Rmmax = 0,281 • 10-4 < Rmн = 1,0 • 10-4 Индивидуальный и социальный пожарные риски воздействия опасных факторов пожара для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта: ООО «Окуловская Бумажная Фабрика», расположенного по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, д. 5, не превышают одной стомиллионной и одной десятимиллионной в год соответственно.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Табл.2 СНиП Н-М.1-71 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования», Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.:4;ст. 69 в части не противоречащей ст.4.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 11-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» П.3.14 П.3.15 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.:4, 62; Правила противопожарного режима в РФ п.п.48;49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП Н-М.1-71 «Генеральные планы промышленных предприятий. Раздел 3 Нормы проектирования», Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в т.ч. ст.:4; Правила противопожарного режима в РФ п.п.71÷73	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП II-А.5-70* табл.1, прил. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений Правила противопожарного режима в РФ п.п.13÷15	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП II-А.5-70* раздел 2,3 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений Правила противопожарного режима в РФ п.п.23÷29	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП II-А.5-70* раздел 3 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений Правила противопожарного режима в РФ п.п.16÷17	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СНИП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений -прил СНиП 2.08.01-89 Внутренний водопровод. Правила противопожарного режима в РФ п.п.54÷55 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»ст.4, ст.6 ,	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СНИП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений- прил. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»ст.4, ст.6 ,	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09. 2020 года N 1479 «О противопожарном режиме» (п.:2; 18; 19; 22; 42;) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.:4	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.