Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новгородской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» октября 2022 г.

Регистрационный № 53-08-2022-013905

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью " Амкор Флексиблз Новгород"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью " Амкор Флексиблз Новгород"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1045300284743 ИНН: 5321099632

Место нахождения объекта защиты:

173008, обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Рабочая, Дом 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.08.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2951
1.6.	Объем здания, куб. м	33101

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация: адресно - аналоговая АПС. Автоматическая система пожаротушения: водяная, пенная и газовая (локальная, установленная на техническом оборудовании) АУПТ. Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией: 2 тип. Внутренний противопожарный водопровод: пожарные краны (ПК). Наружный противопожарный водопровод: пожарные гидранты (ПГ)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте серия № IGSX12240407862000, срок действия до 01.02.2023года) и 10 000 000 (десять миллионов) рублей (страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте серия № IGSX12288642983000 срок действия до 01.02.2023года).		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>**	

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ) п. 4.3 – 4.13, 6.1.2, 6.1.3 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62 123-ФЗ п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР РФ), п. 4.1-4.5, п. 6.1, 6.3, 6.4, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10 свода правил СП 8. 13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	6.1.20, 6.1.21, 8.4 - 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	ст. 80 123-ФЗ раздел 6.1 свода	Выполняется

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.1.36, 6.1.38 -6.1.41, 6.1.45, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.13, 6.2.15 СП 4.13130.2013	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.89 123-ФЗ п.4.3.1 - 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12 п. 8.1.1-8.1.6 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 6.1.45, 6.1.46 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 123-ФЗ Раздел 7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 83 – 86 123-ФЗ п. 4.4 - 4.12 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 3.1-3.2, п. 4.1-4.2, п. 17 табл. 2 раздела 7 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	ст.83-68 123-ФЗ п. 3.3 СП 3.13130.2009 подразделы 6.1 – 6.6, п.7.1.13 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты Нормы и правила проектирования»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 8 ст.63 123-ФЗ п.2, 3, 5, 9-17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34,35,36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 65, 67, 73, 77, 121, 122, 123, 124, 126, 130, 131, 244, 245, 246, 253, 354, 255, 258, 257, 259, 260, 262, 263, 264, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 337, 354 - 360, 362, 363, 364, 366, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402-409, 412, 413, ПРИЛОЖЕНИЕ №1 и №2 ППР РФ Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.