Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новгородской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«27» марта 2023 г.

Регистрационный № 53-08-2023-004489

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание больницы Любытинского филиала ГОБУЗ "НКСЦФП" "Отделение длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВГОРОДСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1155321004002 ИНН: 5321175971

Место нахождения объекта защиты:

174770, обл. Новгородская, р-н. Любытинский, с. Шереховичи, ул. Фёдорковская, д. 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	475
1.6.	Объем здания, куб. м	3504
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации на базе контрольно-приемного прибора "Гранд-Магистр 20А". Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка имуществу третьих лиц не проводилась в связи с отсутствием арендных отношений	
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пп4.3,4.4 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" в редакции Приказа МЧС России от 14.02.2020 №89	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 " Сисиемы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" пп 5.1, табл.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на обънктах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" в редакции приказа МЧС Россииот 14.02.2020 №89 пп 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.13, 8.16	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 "системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" пп. 5.2.3, 6.7.9 СП 4.141130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным решениям" в редакции приказа МЧС России от 14.02.2020 №89 пп. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 6.7.3. СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и	Выполняется

		кондиционирование" пп. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1; ФЗ-№123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.57, 58, 59, 87, 88	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-№123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст 89, СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пп 4.1.2, 4.2.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.19, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2., 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.12, 5.2.13, 2.2.14, 5.2.26. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 6.7.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ№ 123 от 22.07.2008 "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. требования к объемно-планировочным решениям" в редакции приказа МЧС России от 14.02.2020 №89 пп. 7.1, 7.2, 7.3, 7.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	фз №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ст. 62, 67, 83, 84, СП 486.1311500.2020 "Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	противопожарной защиты. Перечень зданий , сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" пп. 4.4, 4.8; СП 3.12130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" табл.2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.121.30.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пп 3.3, 3.5. СП 439.1325800.20018 "здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения" п. 4.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" ст.37; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 5, 6. Постановление правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "О противопожарном режиме" пп. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 55, 57, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 84, 85, 116-119, 392, 393, 394, 395-413	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.