Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новгородской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«26» февраля 2024 г.

Регистрационный № 53-08-2024-002823

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение культуры "Межпоселенческий Дом народного творчества"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

муниципальное автономное учреждение культуры "Межпоселенческий Дом народного творчества"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025300989944 ИНН: 5320008960

Место нахождения объекта защиты:

174411, обл. Новгородская, р-н. Боровичский, г. Боровичи, пл. Спасская, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.11.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	600
1.6.	Объем здания, куб. м	10501
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация сигнал 20П, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний противопожарный водопровод

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Ущерба имуществу третьих лиц нет	

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пп. 4.3, 4.4 СП 4.13130.2013 «Си стемы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным решениям»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Техниче ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2,- 5.8, 5.10, 5.11, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13, 8.14 СП 8.13130.2020 «Системы про тивопожарной защиты. Наруж ное противопожарное водоснаб жение. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Техниче ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 7.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.9 СП 4.1 3130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.7.1, 6.7.22, 6.7.25 СП 2.13130.2020 «Системы противо пожарной защити Обеспечение огнестойкости объектов защи ты»; пп. 4.1,4.2,4.16, 4. 8, 5.1.1, 5.1.2. 5.1.3, 5.1.4, 5.2.4, 5.2.6, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противо пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объ ектах защиты. Требования к объ емно-планировочным решени ям»; п. 8.1 СП 7.13130.2013 «Отопле ние, вентиляция и кондициони рование. Требования пожарной безопасности»; ст. 57, 58, 59, 87, 88	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Федерально го закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регла мент о требованиях пожарной безопасности».	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Техниче ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.10, 4.3.12, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.12, 4.4.13, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.5, 7.7.2 7.1.5, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эва куационные пути и выходы»; пп. 3.1, 3 2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 6, 7 СП 3.13130.2009 «Системы противо пожарной защиты. Система опо вещения и управления эвакуаци ей людей при пожаре. Требова ния пожарной безопасности».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Техниче ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 7.1, 7.2, 7.3, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.18, 7.19 СП 4.13130.2013 «Системы противо пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объ ектах защиты. Требования к объ емно-планировочным решениям»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ст. 62, 68, 83, 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о тре бованиях пожарной безопасно сти»; пн. 4.4, 4.8 СП	Не выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	486.1311500.2020 «Системы противопожарной за щиты. Перечень зданий, соору жений, помещений и оборудова ния, подлежащих защите автома тическими установками пожаро тушения и системами пожарной сигнализации. Требования по жарной безопасности»; пп. 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 6, 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожар ной безопасности»; пп. 7.1, 7.2, 7.14, 7.20, 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, венти ляция и кондиционирование. Требования пожарной безопас ности»; пп. 5.2, 5.4, 8.5, 8.8, 8.9, 8.13 СП 8.13130. 2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное во доснабжение. Требования по жарной безопасности»; пп. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.9 СП 10.13130.2020 «Системы проти вопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирова ния».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	пп. 3.3, 3.5 СП 3.13130.2009 «Си стемы противопожарной защиты. Система оповещения и управле ния эвакуацией людей при пожа ре. Требования пожарной безопасности»;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожар ной безопасности»; ст. 5, 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 48, 49, 50, 54, 56, Iб0, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 84, 85, 86, 392, 393, 394, 395, 397, 399, 400, 406, 407, 409 Постановления Правительству Российской Федерации №1479 от16.09.2020г. «О противопожарном режиме».	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.