Зарегистрирована ГУ МЧС России по Новгородской

области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» декабря 2024 г.

Регистрационный № 53-08-2024-020868



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автозаправочный комплекс №567 "Боровичи"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-СЕВЕРО-ЗАПАД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1177847227964

64 ИНН: 7839087502

Место нахождения объекта защиты:

обл. Новгородская, р-н. Боровичский, г. Боровичи, ул. Мира, д. 38

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.05.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций	
		торговли	
1.4.	Высота здания, м	3	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	182	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	625	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	АН повышенная взрывопожаро-	
	опасности, категория зданий, сооружений по	опасность	

	пожарной и взрывопожарно	ой опасности		
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	Автомати	ческая система
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной	пожарной	сигнализации
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	(AΠC), aı	втоматическая
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный	установка	пожаротушения
	противопожарные водопрог	воды)	(АУПТ)	порошковое
			пожаротуі	пение, система
			оповещени	я и управления
			эвакуации л	юдей при пожаре
			2-го типа (С	ОУЭ), первичные
			средства п	ожаротушения.
2.	_	<u>го риска, проведенна</u>		
	(Заполняется, если провод	-	-	-
	_	южарного риска, а такж		
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для			
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе			
	перечень и	тип систем противопож	арной защить	1)
		Оценка не проводилась		
3.		<u>го ущерба имуществу</u>		
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба			
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов			
		страхования)		
O	БЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХО	ВАНИЯ ГРАЖДАНСЬ	ОЙ ОТВЕТО	СТВЕННОСТИ
ВЛА	АДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБ	ЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕ	НИЕ ВРЕДА	В РЕЗУЛЬТАТЕ
_	АВАРИИ НА ОПАСНОМ (ОБЪЕКТЕ № GAZX1242	24523698000	от 27.03.2024
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	<u>ю пожарной</u>
	безопасности, выполне	ние которых должно	<u>обеспечиват</u>	<u>гься на объекте</u>
	защиты			
	Наименование	Реквизиты нормативны	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных,	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не
		перечень статей (часте	й, пунктов),	выполняется
устанавливающих требования				
		пожарной безопасност	и к объекту	
		защиты		
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от 2	22.07.2008 N	Выполняется
	расстояния между	123-ФЗ "Технический		
	1	требованиях пож	-	
l	зданиями и сооружениями	треоованиях пож	apnon	

4.2.	Наружное противопожарное	безопасности" ст.69, 71, ч. 1, ст. 80; СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям". раздел 4 таблица 1; СП 156. 13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. раздел 7, п. 7.2. таблица 2 с учетом положений ВППБ 125-22 Стандарт организации ООО "РН-Северо-Запад". Правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций раздел 5 п.5.17 таблица 1 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется
	водоснабжение	требованиях пожарной безопасности" ст 68; СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" Раздел 5 таблица 2,ВППБ 125-22 Стандарт организации ООО "РН- Северо-Запад". Правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций раздел 7 п.7.1; п.7.3,СП 156.13130.2014 "Об утверждении свода правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", Раздел 6, п.6.37	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

4.4.	Конструктивные и	безопасности" ст. 90; СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям" Раздел 8, п.8.1.1; п.8.1.2;п.8.1.4; п.8.1.6.	Выполняется
	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1, ст. 57, ч.1, ст. 58, ст. 59, ч.1,ст. 80, ст. 87,ст. 137; СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости	
		объектов защиты" Раздел 5,6; СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. Раздел 6 п.6.5; п.6.7; п.6.9; п.6.14; п.6.15; ВППБ 125-22 Стандарт организации ООО "РН-Северо-Запад". Правила пожарной безопасности при эксплуатации	
		автомобильных заправочных станций раздел 6 п.6.3; п.6.6	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53,ст. 89; СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" Раздел 4, п. 4.2.3; п.4.2.19; п. 4.3.5; п.4.3.7.; Раздел 7 п. 7.6.4; ВППБ 125-22 Стандарт организации ООО "РН- Северо-Запад". Правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций раздел 6, п. 6.12.	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется
	пожарно-спасательных	123-ФЗ "Технический регламент о	
	подразделений при	требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности" ч.1ст 76, ч.1ст.90;	
		СП 4.13130 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям". Раздел 7	
4.7.	Системы	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется
	противопожарной защиты	123-ФЗ "Технический регламент о	
	(системы противодымной	требованиях пожарной	
	защиты, пожарной	безопасности" ст. 54,ст. 84; СП	
	сигнализации,	7.13130 "Отопление, вентиляция и	
	пожаротушения,	конденсированы. Требования	
	оповещения и управления	пожарной безопасности". Раздел 6,	
	эвакуацией, внутренний и	п. 6.11; 6.12;6;22; СП 484.1311500"	
	наружный	Системы противопожарной	
	противопожарные	защиты. Системы пожарной	
	водопроводы)	сигнализации и автоматизация	
		систем противопожарной защиты.	
		Нормы и правила проектирования".	
		Раздел 6, п.6.6.32; п.6.6.36; СП	
		3.13130." Системы	
		противопожарной защиты. Система	
		оповещения и управления	
		эвакуацией людей при пожаре.	
		Требования пожарной	
		безопасности." Раздел 4,п. 4.4, "СП	
		156 СП 156.13130.2014 "Об	
		утверждении свода правил	
		"Станции автомобильные	
		заправочные. Требования	
		пожарной безопасности", Раздел 6,	
		п.6.39; ВППБ 125-22 Стандарт	
		организации ООО "РН-Северо-	
		Запад". Правила пожарной	
		безопасности при эксплуатации	
		автомобильных заправочных	
		станций раздел Раздел 6, п.6. 11,	

		Раздел 7, п. 7.4, п.7.5.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 83 ч.1, ч.4, ч.5;	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.2,п.3,п.4,п.10, п.11,п.12,п.14,п.16, п.17.1,п.19,п.26,п.27, п.35,п.48,п. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.2,п.3,п.4, п.10,п.11,п.12,п.14,п.16,п.17.1,п.19, п.2 6,п.27,п.35,п.48,п.375,п.384,п.3	Выполняется

_		
	85,п.388,п.389; ВППБ 125-22	
	Стандарт организации ООО "РН-	
	Северо-Запад". Правила пожарной	
	безопасности при эксплуатации	
	автомобильных заправочных	
	станций.	