Зарегистрирована ГУ МЧС России по Новгородской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«25» июля 2025 г.

Регистрационный № 53-08-2025-011739



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Детско-взрослая поликлиника второго уровня на 750 посещений в смену

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОРОВИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1195321001919 ИНН: 5320028090

Место нахождения объекта защиты:

обл. Новгородская, р-н. Боровичский, г. Боровичи, пл. 1 Мая, д. 2А, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.08.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и	
		амбулатории	
1.4.	Высота здания, м	13	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	25281	
1.7.	Количество этажей	5	

	1					
1.8.	Категория наружных устано	-	Н	е имеет		
	опасности, категория здани					
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности				
	(указывается для зданий пр	оизводственного или				
	складского назначения)					
1.9.	1 1	-	Система п	ротиводымной		
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной	вентиляці	ии, вытяжная и		
	сигнализации, пожаротуше		приточная	с механическим		
	управления эвакуацией, вну		побужден	ием, пожарная		
	противопожарные водопров	воды)	сигнализ	ация, система		
				ия и управления		
			•	го типа, "Стрелец-		
			Монитор	инг", "Сириус"		
	T					
2.						
	(Заполняется, если провод					
	_	южарного риска, а такж				
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий дл					
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе					
	·	тип систем противопож	арной защитн	ч)		
		Эценка не проводилась				
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	_		
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного у					
	имуществу третьих лиц		цятся реквизи	ты документов		
		страхования)				
	Τ	Не проводилась				
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной					
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте					
	защиты_					
	Наименование	Реквизиты нормативны	ых правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных ,	_	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не		
		перечень статей (часте	· ·	выполняется		
		устанавливающих тр				
		пожарной безопасност	и к объекту			
		защиты				
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013 СВО	Д ПРАВИЛ	Выполняется		
	расстояния между	Системы противопожар	оной защиты			
	зданиями и сооружениями	ОГРАНИЧЕН	ИЕ			
		РАСПРОСТРАНЕНИ	Я ПОЖАРА			
		НА ОБЪЕКТАХ ЗА	АЩИТЫ			
1						

		Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям пп 4.3-4.6, 4.15	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Требования пожарной безопасности пп 4.1-4.5, 5.1-5.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям пп 4.12, 4.15	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям пп 4.2,4.16, 4.18-4.19 ,5.1.2-5.1.5, 5.5.7	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы пп 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.3, 4.2.6, 4.2.11-4.2.25, 4.3.2-4.3.3, 4.3.5-4.3.8, 4.3.11-4.3.12, 4.4.1, 4.4.3-4.4.6, 4.4.9-4.4.16, 4.4.22, 9.2.1-9.2.5, 9.3.1-9.3.7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы пп 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.3, 4.2.6, 4.2.11-4.2.25, 4.3.2-4.3.3,	Выполняется

		4.3.5-4.3.8, 4.3.11-4.3.12, 4.4.1,	
		4.4.3-4.4.6, 4.4.9-4.4.16, 4.4.22	
4.7.	Системы	СП 484.1311500.2020 СВОД	Выполняется
	противопожарной защиты	ПРАВИЛ Системы	
	(системы противодымной	противопожарной защиты	
	защиты, пожарной	СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ	
	сигнализации,	СИГНАЛИЗАЦИИ И	
	пожаротушения,	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ	
	оповещения и управления	ПРОТИВОПОЖАРНОЙ	
	эвакуацией, внутренний и	ЗАЩИТЫ пп 5.1-5.22, 6.1.5, 6.2.6,	
	наружный	6.2.11, 6.3.1-6.3.2, 6.3.4, 6.5.1, 6.5.4,	
	противопожарные	6.6.1, 6.6.11-6.6.13, 6.6.16, 6.6.27,	
	водопроводы)	6.6.38, 7.1.1-7.1.13, 7.2.1,	
		7.6.1-7.6.15, 7.7.1-7.7.7	
4.8.	Размещение, управление и	СП 484.1311500.2020 СВОД	Выполняется
	взаимодействие	ПРАВИЛ Системы	
	оборудования	противопожарной защиты	
	противопожарной защиты	СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ	
	с инженерными системами	СИГНАЛИЗАЦИИ И	
	зданий и оборудованием,	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ	
	работа которого	ПРОТИВОПОЖАРНОЙ	
	направлена на	ЗАЩИТЫ пп 6.1.5, 6.2.6, 6.2.11,	
	обеспечение безопасной	6.3.1-6.3.2, 6.3.4, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.1,	
	эвакуации людей, тушение	6.6.11-6.6.13, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.38,	
	пожара и ограничение его	7.1.1-7.1.13, 7.2.1, 7.6.1-7.6.15,	
	развития	7.7.1-7.7.7	
4.9.	Организационно-	ГОСТ 12.1.004-91	Выполняется
	технические мероприятия	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ	
	по обеспечению пожарной	СТАНДАРТ Система стандартов	
	безопасности объекта	безопасности труда ПОЖАРНАЯ	
	защиты и	БЕЗОПАСНОСТЬ Общие	
	противопожарный режим	требования пп 1.1-1.9, 2.1-2.4,	
		3.1-3.5, 3.7-3.8	