

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новгородской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» апреля 2026 г.

Регистрационный № 53-08-2026-006590



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

КАРПИНАКИ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАППИНАКИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1255300002143

ИНН: 5300019643

Место нахождения объекта защиты:

обл. Новгородская, р-н. Новгородский, д. Глебово, ул. Сосновая, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.06.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	613
1.6.	Объем здания, куб. м	8404

1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации адресного типа. 2. Автоматическая система передачи извещений о пожаре. 3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 4. Системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением. 5. Внутренний противопожарный водопровод с повысительной насосной установкой. 6. Наружный противопожарный водопровод с повысительной насосной установкой
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Объект защиты имеет такое соответствующее исходным данным объемно-планировочное решение, что индивидуальный пожарный риск составляет 3.89×10^{-7}, что не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, что соответствует статье 79 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Исходя из собственной оценки при соблюдении требований Федеральных законов о</p>	

технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности с учетом обеспечения требуемого уровня пожарного риска возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует. Обязательное страхование возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не требуется.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: пп. 4.3 (табл. 1), 4.14, 4.15 СП 62.13330.2012: пп. 8.1.6 (табл. 7), 8.1.7, 8.1.8, прил.Б (табл. Б.1)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009: пп. 4.4, 5.2 (табл.2), 5.3-5.8, 6.3, 7.1, 7.7-7.9, 8.4, 8.6, 8.7, 8.10, 9.9, 10.1, 10.3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: пп. 8.2, 8.6, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123 от 22.07.2008: ч.2, 3, 5, 6, 7, 11, ст.87, ч.2, 3, 6, 7, 8, 9 ст.88 СП 2.13130.2012: пп. 5.2.3,5.2.4, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 6.7.1 (табл. 6.9) СП 4.13130.2013: пп. 5.2.5, 5.2.6, 5.5.8 СП 257.1325800.2016: пп. 6.1.4, 6.2.10 СП 7.13130.2013: п. 8.1 СП 118.13330.2012: пп. 6.83, 6.84 СП 60.13330.2012: п. 6.3.5	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123 от 22.07.2008: ч. 3, 4 ст.89, ч.5, 6, 12 ст.134 СП 118.13330.2012: пп. 6.5, 6.27 СП 1.13130.2009: пп. 4.2.1, 4.2.4-4.2.6, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.3.1, 5.3.3-5.3.6, 5.3.8, 5.3.11, 5.3.21, 5.4.20, 7.1.14, 7.3.2, 7.3.3 СП 59.13330.2016: пп. 5.1.15, 6.1.2,	Выполняется

		6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.7 СП 52.13330.2016: пп. 7.6.2, 7.6.3, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13330.2013: пп. 7.2, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.14, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123 от 22.07.2008: ч. 7 ст.83 СП 5.13130.2009: п. 9 табл. А.1 прил. А, п. А.4 прил. А СП 3.13130.2009: п.4 табл. 2 СП 7.13130.2013: пп. 7.2в, 7.14к СП 10.13130.2009: п. 4.1.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009: пп. 3.3-3.5, 4.1, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 СП 5.13130.2009: пп. 13.4.1, 13.3.4, 13.6.1, 14.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.6, 13.14.8-13.14.12, 14.1, 14.2 СП 7.13130.2013: пп. 6.13, 7.11, 7.12, 7.17, 7.19, 7.20 СП 10.13130.2009: пп. 4.4.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.7 СП 30.13330.2012: пп. 5.4.1, 5.4.2, 7.2.8, 7.3.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020 г: пп. 2-6, 8-16, 17.1-19, 21-38, 40-43, 48-52, 53.1-56, 63, 65-74, 77-79, 84, 85, 86, 87, 395-409	Выполняется