

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Новосибирской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«11» марта 2022 г.

Регистрационный № 54-08-2022-001570



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Новосибирской области "Новосибирский колледж парикмахерского искусства"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Новосибирской области "Новосибирский колледж парикмахерского искусства"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035401506216

ИНН: 5404126784

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

13.09.1932

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                      |  |
|----------|---|--|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>      |  |
|          | Наименование параметра                    | Значение параметра   |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                     | II   |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности   | C1   |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4.     | Высота здания, м                          | 14   |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 254  |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
|                | здания, кв. м   |  |  |
| 1.6.           | Объем здания, куб. м  | 762  |  |
| 1.7.           | Количество этажей   | 3  |  |
| 1.8.           | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | ДН пониженная пожаро-опасность   |  |
| 1.9.           | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | АУПС адресного типа СОУЭ 2 типа  |  |
| 2.             | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |  |  |
| Не проводилось |   |  |  |
| 3.             | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |  |  |
| Не проводилось |   |  |  |
| 4.             | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |  |  |
|                | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.           | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | ФЗ 123-2008 с изм. от 30.04.21г. "Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ гл. 16 ст. 69   | Выполняется                                      |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      |   | "Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесниществами"  |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | СП 8.13130.2020 "Свод правил Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п. 5.2   | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | ФЗ 123-2008 с изм. от 30.04.21г. "Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ *последняя редакция" ст. 63 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: п. б) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.                   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 "Свод правил Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным решениям" п. 5.6 "требования к объемам класса функциональной пожарной опасности Ф4"   | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | СП 1.13130,2020 "Свод правил системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3 " Эвакуационные пути"   | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                               | СП 477.1325800.2020 ст. 9 п. 9.4 (первый подпункт) "требования по обеспечению деятельности пожарно - спасательных подразделений" ст. 10 п. 10.3 " Требования к комплексу организационно - технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности" ФЗ 123-2008 с изм. от 30.04.21г. "Федеральный закон "Технический | Выполняется |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      |   | регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (последняя редакция) ст. 90 " Обеспечение деятельности пожарных подразделений " п. 1 подпункт 1  |             |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | СП 484.1311500.2020 " Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. нормы и правила проектирования" п.п. 5.13, 5.15, 5.19, 6.1.1-6.1.6, 6.2.6, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.11, 6.6.27, 7.2.1 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты Внутренний противопожарный водопровод Нормы и правила проектирования" п.п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5 "Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями на 21.05.2021 года) п. 48 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 54.13330.2016 "Свод правил Здания жилые многоквартирные" п.п. 7.3.6, 9.12, 9.20, 9.30, 9.33, 10.1, 10.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 п.п. 2, 3, ст. 54, ст. 57 п. 1, ст. 60, ст. 63 п.п. 6,8,  | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта   | "Постановление от 16.сентября 2020 года № 1479" Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с   | Выполняется |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| защиты и<br>противопожарный режим | изменениями на 21 мая 2021 года)<br>п.п. 2,3,4,5,9,10,11,14,26,27 а), б),<br>в), 28,30,32,36,56,60,73,91,92,392,3<br>93,394 а) б) в) е) ж) з) и) к) л) н) о),<br>395, 407, 409 |
|-----------------------------------|--|