

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» мая 2022 г.

Регистрационный № 54-08-2022-006602



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕ МОНЛИД»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035005516105

ИНН: 5029069967

Место нахождения объекта защиты:

630007, обл Новосибирская, г Новосибирск, пер Фабричный, Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.09.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	14500
1.6.	Объем здания, куб. м	169725
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресного типа СОУЭ 4 типа АУПТ водяная спринклерная, порошковая, газовая СПЗ втяжная приточная (для возмещения объемов удаляемых продуктов горения противодымная вентиляция с естественным побуждением тяги) ВПВ 53 ПК, диаметр 76 мм НПВ 4 ПГ, кольцевой, диаметр 150 мм						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Произведенные расчеты по Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденная приказом МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 (с изменениями на 02.12.2015) показали, что при выполнении принятых исходных данных величина индивидуального пожарного риска составляет $Q_{в}=0,263 \cdot 10^{-6}$, что не превышает допустимого значения - одна миллионная в год</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 449 556 500 руб. (Страховой полис АО Страховая компания "Альянс" " ОН06-210188261 от 01.07.2021)</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон " 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 69 СП 4.13130.2013 Ситсетмы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, пп. 4.3, 4.4, 4.5, 4.15 таб. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон " 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 90 СТУ п. 2.5 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение пп. 6.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон " 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 90 СТУ п. 2.6 СП 4.13130.2013 Ситсетмы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, пп. 7.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 32 СТУ пп. 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.4 СП 4.13130.2013 Ситсетмы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.5.3, 5.5.4, 6.2.5	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 89, табл. 28 СТУ пп. 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 СП	Выполняется

	пути и выходы	1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы пп. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 пп. 5, 16, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 90 СТУ п. 2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, пп. 7.1, 7.13 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 пп. 17, 24, 29, 48, 54, 71	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 54, 61, 62, 83, 84, 85 СТУ пп. 2.1, 2.2, 2.5, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации пп. 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, п. 12 табл. 1, пп. 4.2, 5.2, 9.2, 10.2, 48 табл. 3 СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

		<p>противопожарной защиты пп. 5.5, 5.6, 5.7, 5.17, 5.19, 5.21, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.2.11, 7.1.3, 7.1.4 СП 485.1311500.2020 Установки пожаротушения автоматические пп. 5.1, 5.9, 5.10, 6.1.10, 6.1.13, 6.8.2, 6.8.4, 6.9.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.14.4, 10.1.4, 10.3.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре пп. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование пп. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.10, 7.14, 7.19, 7.20, 7.22, 8.1, 8.5, 8.8 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение пп. 6.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод пп. 6.1.10, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.14 Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 пп. 16, 37, 42, 48, 50, 51, 52, 54</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 83, 84, 85 СТУ пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.3 СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты пп. 5.3, 5.5, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.21, 6.1.4, 7.1.3, 7.1.4, 7.5.1, 7.7.1, 7.7.4, 7.7.5 СП 485.1311500.2020 Установки пожаротушения</p>	Выполняется

	развития	автоматические пп. 6.10.5, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.12. 6.10.15, 6.10.16, 9.13.2, 9.13.3, 10.1.3 Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 пп. 10, 55, 56	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 5 СТУ пп. 1.8.5, 1.8.8, 6.1, 6.2, 6.3 Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 пп. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 63, 103, 104, 107, 108, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 131, 132, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 337, 340, 341, 342, 356, 357, 358, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 Приложение 1, 2	Выполняется