

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Новосибирской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«11» июля 2022 г.

Регистрационный № 54-08-2022-009206



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Акционерное общество "Газпромбанк"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЭК-КУЗБАСС"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1074212001368

ИНН: 4212024138

Место нахождения объекта защиты:

**630105, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Кавалерийская, Дом 2**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**20.11.2006**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                      |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>      |   |
|       | Наименование параметра                    | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                     | II  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности   | C0  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов |
| 1.4.  | Высота здания, м                          | 22  |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 762   |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      | здания, кв. м   |  |
| 1.6. | Объем здания, куб. м  | 7935   |
| 1.7. | Количество этажей   | 2  |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                    | <p>Система противодымной защиты не требуется.</p> <p>Автоматическая установка пожарной сигнализации – адресная, Пульт управления С 2000М Блок сигнально-пусковой С 2000 СП1-5шт.</p> <p>Устройство СОУЭ 3 Типа РУПОР-200 -2шт. Извещатель пожарный оптико-электронный-120 шт.</p> <p>Извещатель пожарный ручной ИПР-20 шт. Модуль акустический Глагол-М-57 шт.</p> <p>Табло световое Молния 12В-18 шт. Прибор для передачи сетевого сигнала С2000-internet-1шт. Серверная, архив оборудованы системами автоматического газового пожаротушения. Оборудованы Модулями МГП-53-70-32 -4 шт. Прибор управления пожаротушением С 2000-АСПТ. Внутренний противопожарный водопровод, 4 пожарных крана. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 100 метров на тротуаре по ул. Кавалерийской.</p> |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых</p> |  |

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
|                | дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)   |   |  |
| Не проводился  |   |   |  |
| 3.             | <b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |   |  |
| Не проводилась |   |   |  |
| 4.             | <b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b>   |   |  |
|                | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.           | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1   | Выполняется                                      |
| 4.2.           | Наружное противопожарное водоснабжение  | СП 8.13130.2020 п.п. 4.2, 5.2, Таблица 2.   | Выполняется                                      |
| 4.3.           | Проезды и подъезды для пожарной техники   | СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 8.1-8.9   | Выполняется                                      |
| 4.4.           | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности   | СП 4.13130.2013 п.4.3, Табл. 1, п.п.6.2.10. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.80, ч.1 | Выполняется                                      |
| 4.5.           | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы  | СП 1.13130.2020 п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5,4.1.7,4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.5, 4.2.6, 4.2.7-4.2.11,4.2.13-4.2.22,4.3.1-4.3.7   | Выполняется                                      |
| 4.6.           | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных   | СП 4.13130.2013 п.п.7.1,7.2,7.12, 7.13,7.16. Федеральный закон от   | Выполняется                                      |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | подразделений при ликвидации пожара   | 22.07.2008 N123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 29.07.2017 N244-ФЗ)<br>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.82,87, 88,90, 106.  |             |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Постановление Правительства от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.8, Приложение № 5 п.1, Приложение № 6. СП 3.13130.2009 п.п.3.4, 4.4, 5.3, 5.4. СП 5.13130.2009 п.п.13.2.1, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.7, 13.3.8, 13.13.2,13.14.1, 13.14.2, 13.14.3,13.15.7, 13.15.13,14.2,15.3. СП 8.13130.2020 п.п.5,1, 8.8, 8.9., табл. 2. СП 10.13130.2020 п.7.6, Таблица 7.1       | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 1.13130.2020 п. 4.3.12. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ)<br>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.82, ч.2,3,4,5,7,9. ст.83, ч.4,5, ст.84, ч.4. СП 52.13330.2011 п.п. 7.104,7.105, 7.106,7.107,7.108,7.112, 7.113. Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении «Правила противопожарного режима в РФ» п.п.10, 16, 17.а.б, 23, 24, 29,37,42,47,48,52,54,55,56. Постановление Правительства от 01.09.2021 № 1464 «Об | Выполняется |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      |   | <p>утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.15. СП 3.13130.2009 п.3.3. СП 5.13130.2009 п.п. 4.2,4.5,13.14.5, 13.15.7. СП 6.13130.2021п.п. 5.1, 5.2, 5.6, 5.10, 6.1, 6.2,6.4, 6.5, 6.6. СП 7.13130.2013 п.п.6.2,6.8,6.10а,6.22,6.24,7.2.в</p>  |             |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении «Правила противопожарного режима в РФ» п.п.2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 23, 26, 27, 30, 35, 36, 48, 49, 50, 54. Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».п.п.1-3, 9-14, 16-18, 20,22,24.</p> | Выполняется |