

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» июля 2022 г.

Регистрационный № 54-08-2022-009335



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное дошкольное учреждение г. Новосибирска "Детский сад №
502"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное казенное дошкольное учреждение г. Новосибирска "Детский сад №
502"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025401934910

ИНН: 5405187405

Место нахождения объекта защиты:

630133, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Лазурная, Дом 22/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1470
1.6.	Объем здания, куб. м	13977
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС(адресная), СОУЭ 3 типа, ПК-8 шт., система пожарного мониторинга.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>ООО «Атон -экобезопасность и охрана труда» произведена оценка пожарного риска № 660/В/0521-2016-081 от 08.11.2016 года. Произведённые расчёты по методике определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утверждённой приказом МЧС РФ от 30.06.2009 № 382 (в редакции Приказа МЧС РФ от 12.12.2011г. № 749) и № 632 от 02.12.2015г. (актуальна с 15.01.2016г.). Результаты расчёта показывают, что пожарный риск для данных сценариев не превышает значения, установленного Федеральным Законом №123-ФЗ от 22.07.2008 : значение пожарного риска на объекте защиты $4,212 \cdot 10^{-10}$. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняются, при выполнении условий, принятых в исходных данных расчета пожарного риска. На объекте выполняется комплекс организационно-технических мероприятий: - организовано техническое обслуживание средств противопожарной защиты, с лицензированной организацией подписан договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем АУПС, СОУЭ, системы пожарного мониторинга; - обучены правилам пожарной безопасности сотрудники организации - размещены на видимых местах планы эвакуации людей при пожаре и знаки пожарной безопасности -организована проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода -разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности и инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре -не</p>		

реже одного раза в 6 месяцев проводятся тренировки по эвакуации людей при пожаре

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не проводилась			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 69 п. 1 СП 4.13130.2013 пп. 4.3-4.6 таб. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.9, 8.12 табл. 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90 п. 1 пп. 1 СП 4.13130.2013 с изменениями № 1 п. 8.1в, 8.6, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 табл. 22, 23, 24 СП 2.13130.2020 п. 5.2.1-5.2.5, 5.2.7, 5.3.1-5.3.6, глава 6 СП 4.13130.2013 п. 5.1.1-5.1.5, 5.5.3, 5.6.4, 6.1.36, 6.1.38, 6.1.40, 6.7.2, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.6, 6.9.15, 6.9.16, 6.9.19	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 134 ч. 1, 2, 3, 5, 6, 18, ст. 89 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 16 б, д, е, ж, к, о СП 1.13130.2020 гл. 4.2, 4.3, 4.4, 7, 8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90, п. 1, 2, 3	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 91, п. 1.2, ст. 86 СП 7.13130.2013 п. 4.2, 4.3, 6.1-6.24, 7.1-7.17, 7.20 СП 3.13130.2009 п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, табл. 2, п. 14, табл. 1 СП 484.1311500.2020 п. 5.1-5.21, 6.1-6.6, 7.1-7.2 СП 486.1311500.2020 п. 1-3, 4.1-4.9, табл. 1 п. 11 СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.5 табл. 2 СП 10.13130.2020 п. 4.4, 5.3, 6.1.5, 6.1.7	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 83 п. 7 СП 7.13130.2013 п. 4.2, 4.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 7.1-7.17, 7.20 СП 3.13130.2009 п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5 табл. 2, п. 14, табл. 1 СП 484.1311500.2020 п. 5.1-5.21, 6.1-6.6, 7.1-7.2 СП 186.1311500.2020 п. 1-3, 4.1-4.9, табл. 1, п. 11	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пп. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 16 б, д, е, ж, к, о, 17 а, б, 21, 22 а, б, в, г, 23 а, б, г, д, к, м, о, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 43, 48, 50, 54, 56, 6+0, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 73, 397-409 Приказ МЧС России № 806 от 18.11.2021 п. 11, 7, 8, 13, 17, 18, 22 приложение № 1	Выполняется