

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» октября 2022 г.

Регистрационный № 54-08-2022-013725



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "ВПК-Ойл" Площадка установки
получения водорода

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество ограниченной ответственностью "ВПК-Ойл"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1055464028267

ИНН: 5425000422

Место нахождения объекта защиты:

632640, обл Новосибирская, р-н Коченевский, рп Коченево, ул Промышленная, Дом
16/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.09.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1179

1.6.	Объем здания, куб. м	13442
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система защиты не требуется. Автоматическая установка пожарной сигнализации аналоговая. Прибор управления малый Спрут-2, Прибор расширения Спрут-2, Центральный прибор индикации модификации PL, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45, ИП 212-189 "Шмель", Извещатель пламени пожарный ИПП-07е, Светозвуковой оповещатель ВС-07е, Оповещатель звуковой "Иволга", СОУЭ - звуковое, 2-го типа. Внутренний противопожарный водопрово, 4 пожарных кранов. Насосная станция Grundfos NKG 200-150-315/286 A-BAQE с электродвигателями MMG355L/ 4 пожарных гидранта расположены на территории. Противопожарный запас воды хранится в трех емкостях объемом 3400 куб.м.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>	

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.6.1.2, 6.10.2.12, Табл. 3,40	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.п. 4.2, 5.3, таблица 2,3,4. ФЗ №123 ст. 129	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.п. 6.10.2.3, 7.1, 8.1-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п. 4.3, 6.1.2, 6.2.10, 6.3.7, 6.10.2.12, Табл. 1,3, 40 ФЗ №123 ст. 80, ч.1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7-4.2.11, 4.2.13-4.2.22, 4.3.1-4.3.7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 7.2, 7.12, 7.13, 7.16. ФЗ №123 ст. 82, 87, 88, 90, 98.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ПП № 1464 п. 8, приложение № 5 п.1, Приложение № 6. СП 3.13130.2009 п.п. 3.4, 4.4, 5.3, 5.4. СП 5.13130.2009 п.п. 13.2.1, 13.2.2,	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	13.3.2, 13.3.7, 13.3.8, 13.13.2, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.15.7, 13.15.13, 14.2, 15.3. СП 8.13130.2020 п.п. 5.3, 8.8, 8,9., табл. 2,3,4. СП 10.13130.2020 п. 7.8, 7.14, 7.15, таблица 7.2, 7.3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12. ФЗ №123 ст. 82 ч. 2,3,4,5,7,9. ст. 83 ч. 4,5, ст. 84 ч.4 СП 52.13130.2011 п.п. 7.104, 7.105, 7.106, 7.107, 7.108, 7.112, 7.113. ПП №1479 п.п. 10, 16, 17. а.б, 23, 24, 29, 37, 42, 47, 48, 52, 54, 55, 56. ПП №1464 п. 15 СП 3.13130.2009 п.3.3. СП 5.13130.2009 п. 4.2, 4.5, 13.14.5, 13.15.7. СП 6.13130.2021 п.п. 5.1, 5.2, 5.6, 5.10, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6. СП 7.13130.2013 п. 6.2, 6.8, 6.10а, 6.22, 6.24, 7.2.в	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПП №1479 п.п 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 23, 26, 27, 30, 35, 36, 48, 49, 50, 54. Приказ МЧС РФ № 806 п.п. 1-3, 9-14, 16-18, 20, 22, 24.	Выполняется