Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» октября 2022 г.

Регистрационный № 54-08-2022-014158

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Куйбышевского района "Чцмаковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное казенная общеобразовательное учреждение Куйбышевского района "Чумаковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025406826686 ИНН: 5428102550

Место нахождения объекта защиты:

632364, обл Новосибирская, р-н Куйбышевский, с Чумаково, ул Северная, Дом 34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2113
1.6.	Объем здания, куб. м	20678
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС (адресная). СОУЭ 3 типа. ПК-32 шт. ПВ- 120 м квадратных в 150 метрах от здания. Система пожарного мониторинга.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка возможного ущербы от пожара не производилась так как нет угрозы третьим лицам. ФЗ-123 ст. 64 п. 1 п.п. 2.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69 п. 1. СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.п.4.3-4.6 таб. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного вожоснабжения. Требоваения пожарной безопасности"; п. 4.1-4.5.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90 п.1 пп. 1. СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.8.1 8.6 8.8 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таблица 22 23 24. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.2.1-5.2.5 5.2.7 5.3.1-5.3.6 глава 6. П 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.1.1-5.1.5 5.5.3 5.6.4 6.1.36 6.1.38 6.1.40 6.7.2 6.9.2 6.9.3 6.9.6 6.9.15 6.9.16 6.9.19.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 ч 1 2 3 5 6 18 ст. 89. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 21 22 23 24 26 27 29 30 31 32 16. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" глава 4.2 4.3 4.4 7 8.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 п. 1 2 3.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 91 п. 1 2 ст. 86. СП 7.13130.2013 "Отопление вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" п. 4.2 4.3 6.1-6.24 7.1-7.17 7.20. СП 3.13130.2009 "Системы проитивопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности." п. 3.1-3.5 4.1-4.8 5.1-5.5 таб.2 п.14 таб.1. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализациии автоматизация систем	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования." п. 5.1-5.21 6.1-6.6 7.1-7.2. СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий сооружений помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности." п. 1-3 4.1-4.9 таб. 1 п.7 п.11. СП 8.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требюования пожарной безопасности." п. 4.1-4.5 таб. 2. СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Нормы и правила проектирования." п. 4.4 5.3 6.1.5 6.1.7.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 п. 7. СП 7.13130.2013 "Отопление вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" п. 4.2 4.3 6.4 6.5 6.8 6.9 7.1-7.17 7.20. СП 3.13130.2009 "Системы проитивопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности." п. 3.1-3.5 4.1-4.8 5.1-5.5 таб.2 п.14 таб.1. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализациии автоматизация систем	Выполняется

		противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования." п. 5.1-5.21 6.1-6.6 7.1-7.2. СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий сооружений помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности." п. 1-3 4.1-4.9 таб. 1 п.7 п.11.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. 2 3 4 6 8 9 10 12 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 35 36 37 43 48 50 54 56 60 61 62 63 64 65 70 71 73 397-409 Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 " Об определении порядка видов сроков обучения лиц осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа требований к содержанию указанных программ и категорий лиц проходящих обучение по жлполнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п. 11 7 8 13 17 18 22 приложения №1.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.