

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Новосибирской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«26» января 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-000902



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Подземное техническое здание Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700198767

ИНН: 7707049388

Место нахождения объекта защиты:

632640, обл Новосибирская, р-н Коченевский, рп Коченево, ул Юбилейная, Дом 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.09.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1747
1.6.	Объем здания, куб. м	4891

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации безадресная, соответствует требованиям СП 5.13130.2009. Система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа системы оповещения, соответствует требованиям СП 3.13130.2009. Технологические помещения защищены установками газового пожаротушения. Объект системой противодымной защиты не оснащается. Объект оснащен внутренним противопожарным водопроводом Для целей наружного пожаротушения применяются пожарные гидранты, расположенные на территории р.п. Коченево
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска на объекте защиты не проводился</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не осуществлялась</p>	
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></b></p>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2, таб. 2, п. 5.10, 8.1, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 4.1, 4.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 57, 58, 59 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.6.1, таб. 6.9 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.2, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 7.1.1 СП 1.13130.2020; п. 7.6 СП 52.13130.2016	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90, 108, 118, 119, 120, 121, 122 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	ст. 54, 55, 56, 61, 62, 86, 91, 102, 103, 104, 105, 106, 107 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1, 4.2, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3 СП 60.13330.2010; п. 8.1.1, 8.3.1, 8.6.1, 8.6.3, 8.7.2, 8.7.3, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 СП 5.13130.2009; п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5,	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	таб. 1, таб. 2 СП 3.13130.2009; п. 5.3, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.23, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 7.1, 7.2, таб. 7.1 и 7.2, Приложение А СП 10.13130.2020; п. 5.2, таб. 2, п. 5.10, 8.1, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13 СП 8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1.1, 8.3.1, 8.6.1, 8.6.3, 8.7.2, 8.7.3, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 СП 5.13130.2009; п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, таб. 1, таб. 2 СП 3.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 54, 60, 65, 66, 71, 73, 362, 363, 364, 366, 367, 372, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 413, Приложение №1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется