Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» января 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-001080

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество «Нефтекарт-Магистраль»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕКАРТ-МАГИСТРАЛЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1085410002094 ИНН: 5410018160

Место нахождения объекта защиты:

630088, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1998

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | IV |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения |
| 1.4. | Высота здания, м | 3 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 40 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 100 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | БН взрывопожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный – «Гранд МАГИСТР 2А». Извещатель пожарный ручной врывозащищенный - ИП535-07е-А - 4 шт Извещатель ПС автоматический дымовой - ДИП-141 – 16 шт. Извещатель ПС автоматический тепловой - ИП 114-5-А2 – 4 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой - ПКИ – 1, 2 шт. Оповещатель охранно-пожарный световой - НБО 12-01, - 2 шт. Наружный пожарный водопровод - гидрант подземный Внутренний противопожарный трубопровод - сухотруб с 2-мя пеногенераторами на резервуаре РВС-1000. Тип системы пожарной сигнализации – безадресный. Тип системы пожаротушения - традиционный. Тип системы оповещения и управления эвакуацией - с автоматическим оповещением, звуковым тонированным сигналом, световым извещателем «ВЫХОД». Тип системы внутренний и наружный противопожарные водопроводы: - наружный – |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| | | гидрант подземный, внутренний - сухотруб наружный |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| необязательно | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| страховой полис ENGX12255128767000 | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Статья 70 ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Разделы 6, 7, 8 СП 155.13130.2014 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Статья 99 ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ П. 13.2 СП 155.13130.2014 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Статья 98 ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Разделы 6, 7, 8 СП 155.13130.2014 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п.п. 1,2,3,4 статьи134, п.п. 1,2,4,5,6,7 статьи 137, п.п. ,2,3,5,6,7,9,10 статьи 87 ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Разделы 6, 7, 8 СП 155.13130.2014 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Статья 90 ФЗ РФ от22.07.2008г. № 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | П.13.1 СП 155.13130.2014 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Статьи 84, 85,86, 88, 89 ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Раздел I ПП РФ от16.09.2020г. № 1479 | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.