

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» февраля 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-001580



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Станция жидкого моторного топлива (АЗС-15) Общества с ограниченной
ответственностью «Газпромнефть-Центр»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ -
ЦЕНТР"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739602824

ИНН: 7709359770

Место нахождения объекта защиты:

632387, обл Новосибирская, р-н Куйбышевский, г Куйбышев, ул Чехова, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.12.2003

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	60

1.6.	Объем здания, куб. м	167
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС (неадресного типа); СОУЭ (2 тип); АУПТ: шкафы электрические (пиростикеры «АСТ 25»), технологические ванны топливораздаточных колонок (огнетушители самосрабатывающие «ОСП-2»), площадка топливораздаточных колонок (модули порошкового пожаротушения «Буран-8взрН»), технологические колодцы горизонтальных стальных резервуаров (модули порошкового пожаротушения «Буран- 8взрН»); НПВ (2 ПГ, тупиковый, диаметр 100 мм)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчёт пожарного риска не производился.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет: 10 000 000 руб. (страховой полис АО "Страховое общество газовой промышленности №GAZX12160459676000)</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></p>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 69,71, табл. 15; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3, табл.1, п. 6.1.2, табл.3; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п. 7.2, табл. 2.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 99; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» пп. 5.3, 8.8, 8.9, 8.13; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пп. 6.35, 6.37.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 90; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пп. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п. 8.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон № 123-ФЗ от	Выполняется

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	22.07.2008 г. ст. 31,87,88; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.1.1, табл. 6.1, п. 6.7.1, табл. 6.10; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пп. 6.9, 6.14, 6.17,6.18, 6.19,6.21.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123- ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: пп. 4.2.6, 4.2.18,4.2.19, 4.2.22, 4.3.2-4.3.7, 8.2.7, табл. 15; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пп. 6.12, 6.18; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) пп. 23, 24, 25,25,26, 27, 28, 29,31.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123- ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 90; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пп. 6.35, 6.37; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) пп. 24, 29, 48, 54,71.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» пп. 7.3, 8.5; СП 156.13130.2014	Выполняется

	<p>защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>«Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п. 6.39; СП 486.131 1500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» пп. 4.1,4.3, 4.4, 4.8, пп. 5.2, 10.2, 48 табл. 3; СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» пп. 5.5,5.13,5.14,5.17, 5.21, 6.1.1, 6.2.6, 6.2.11,7.1.3, 7.1.4, 7.2.1; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» пп. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.3, 5.5, пп. 8, 16, 17 табл.2; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» пп. 5.3, 8.8, 8.9, 8.13; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) пп. 37, 48, 55, 56.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 83, 84; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пп. 6.32, 6.40; СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» пп. 5.5,</p>	Выполняется

	пожара и ограничение его развития	5.13,5.14,5.17,5.21, 6.1.1,6.2.6, 6.2.11,7.1.3, 7.1.4, 7.2.1; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ПНР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) пп. 10, 54.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пп. 6.12, 6.20, 6.21,6.24, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29,6.30, 6.31,6.33,6.34, 6.36, 7.8, 7.10, 7.14, 7.15, 7.24, 7.25, 7.30, 7.31,7.32, 7.33,3.39; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) пп. 2,3,4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23,24,25,26, 27, 28, 29, 31,32, 33,34,35, 36, 37,38, 40,48,49, 54, 55, 56, 60, 63, 103, 104, 107, 108, 121, 122, 125, 126, 127, 130, 131,244, 253, 286,287, 288, 297,318, 337, 340, 341,342,354, 356, 357, 358, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 371,372, 373,374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381,382,383,384,385,386, 387,388,389, 390, 391,392, 393, 394, 396, 397, 398, 400- 404, 406, 407,409, Приложения №№ 1, 2, 6, 7.	Выполняется