Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» февраля 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-001788

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Новосибирская городская общественная организация по защите прав лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию "Цитадель-Л"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Новосибирская городская общественная организация по защите прав лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию "Цитадель-Л"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1155476092683 ИНН: 5403008266

Место нахождения объекта защиты:

630039, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Крамского, Дом 43

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.07.1959

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	719
1.6.	Объем здания, куб. м	4318
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Аналоговая установка пожарной сигнализации с выводом сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты на ПЦН пожразделения пожарной охраны ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области", г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа Пожарные гидранты по ул. Крамского, 40 (Т-150), ул. Крамского, 45 (К-150), ул. 40 лет Октября, 23. Крамского, 35а (Т-150)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Оценка пожарного риска проведена 29.08.2022 На объекте имеются отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности, выявленные органами ГПН (предписание об устранении нарушений обязательных требований ПБ № 392/1, выданное ОНДиПР по г. Новосибирску, а именно: не нормативная ширина путей эвакуации В результате расчета пожарного риска, установлено, что нормативные виличины пожарного риска объекта защиты-1 этаж здания обеспечивается путем реализации следующих компенсирующих мероприятий по пожарной безопасности: 1.

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Выполнение эвакуационных выходов - из коридора правовго крыла в тамбур выхода наружу шириной не менее 0,8 м (по факту ширина 0,72 м) - из коридора левого крыла наружу шириной не менее 0,9 м (по факту ширина выхода 0, 72 м) - из коридара в лестничную клетку шириной не менее 0,8 м (дверь на лестничную клетку двупольная, ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активное" дверное полотно, по факту ширина выхода в свету на лестничную клетку составляет 0, 76 м) При установке двери, ведущей на лестничную клетку учесть то, что выступающие конструкции двери (например ручка) не должны в отрытом положении уменьшать ширину лестничной площадки (ширина лестничной площадки должна быть не менее ширины марша (ширина марша по факту составляет 0,98 м) 2. заполнение проемов в противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих помещения пищеблока и санитарно-бытовые помещения (блок помещений, где расположены раздевалка персонала, прачечная, электрощитовая, бойлерная) противопожарными дверями 2-го типа (с пределом огнстойкости EI 30) (в расчете Дверь 62 (Д-28) и Дверь 40 (Д-8) 3. Выполнения пандусов для обеспечения эвакуации людей в местах перепадов высот с уколоном не более 1:20 (на путях передвижения л.дей внутри и снаружи здания) Для безопасной эвакуации л.дей группы мобильности М4 передвишающихся на креслах-колясках продублировать лестницу Ведущюю с 1-го этажа к центральному выходу пандусом с уклоном не более 1:20 4. Корректировки высоты порогов в дверных премах, предусмотренных на путях эвакуации МГН, относящихся к группе мобильности М4. Высота порогов не должна превышать 1,4 см. При расчетной величине пожарного риска 1,247 х 10-8, а так же при выполнении вышеуказанных мероприятий пожарная безопасность объекта защиты обеспечена и уровень безопасности людей отвечает требуемому значению. Помещения оборудованы аналоговой установкой пожарной сигнализации с выводом сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты на ПЦН подразделения пожарной охраны ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86 и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа Наружное противопожарное предусмотрено от существующих пожарных гидрантов, расположенных по ул. Крамского, 40 (Т-150), ул. Крамского, 45 (К-150), ул. 40 лет Октября, 23. Крамского, 35а (Т-150)	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка возможного ущерба от пожара не проводилась, так как нет угрозы третьим лицам. ФЗ-123 ст. 64 п. 1 пп. 2	
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4, п. 4, ст. 69 п. 1 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 62	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 90 п. 1 пп. 1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 53 п. 1 табл. 22, 23 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 13, 15, 16 (е,н), 23	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 53, ст. 89 п. 1 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 23, 26, 27	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 90 п. 1 пп. 1 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 26, 36	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 54, ст. 62 п. 1 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 10, 54, 55	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон № 123 от	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	22.07.2008 ст. 59, п. 3 СП 484.1311500.2020 п. 5.2, 6.1.1 (абзац 4)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2, 3, 4, 11, 16 (г,ж,з,м), 27 (а,б,в,г,д), 35 (а,б,в,г,д,е,з,и), 36, 37, 54, 60, 65, 71, 73, 116, 117, 118, 119, 393, 394, 397, 400 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.