


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» февраля 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-002545



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Новосибирска "Детский сад № 150"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Новосибирска "Детский сад № 150"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025401921060

ИНН: 5405114492

Место нахождения объекта защиты:

обл Новосибирская, г.о. город Новосибирск

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.12.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1211
1.6.	Объем здания, куб. м	18272
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Предусмотрена автоматическая система оповещения 3-го типа, автоматическая адресно-аналоговая пожарная сигнализация; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; внутренний противопожарный водопровод, шкафы пожарные; наружный противопожарный водопровод от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 40м и 30м от здания
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Отчет по определению расчетных величин индивидуального пожарного риска, шифр: 050/2019-ПБ.1, исполнитель: ООО «Научно-производственное объединение «Комплексные системы безопасности». Произведённые расчёты по методике определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утверждённой приказом МЧС России № 382 от 30.06.2009, с учётом изменения в соответствии с приказом МЧС России № 749 от 12.12.2011г. и № 632 от 02.12.2015г. (актуальна с 15.01.2016г.). Величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты, для рассмотренных вероятных сценариев пожара, составляет: Сценарий 1: $QV = 0,0013 [1 - (0,908182 + (1 - 0,908182) 0,999676)] = 3,867 \cdot 10^{-8}$ Сценарий 2: $QV = 0,0013 [1 - (0,999 + (1 - 0,999)$	

0,999676)] = 4,212 · 10⁻¹⁰ Сценарий 3: Q_B = 0,0013 [1 – (0,999 + (1 - 0,999) 0,999676)] = 4,212 · 10⁻¹⁰ Результаты расчёта показывают, что индивидуальный пожарный риск для данных сценариев не превышает значения, установленного Федеральным Законом №123-ФЗ. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняются, при выполнении условий, принятых в исходных данных расчета индивидуального пожарного риска. К числу противопожарных мероприятий, направленных на снижение величины пожарного риска, относятся: • Применение дополнительных объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара; • Устройство дополнительных эвакуационных путей и выходов; • Устройство систем оповещения людей и управления эвакуацией людей повышенного типа; • Организация поэтапной эвакуации людей из здания; • Применения систем противодымной защиты; • Устройство систем автоматического пожаротушения; • Ограничение количества людей в здании до значений, обеспечивающих безопасность их эвакуации из здания.

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	--

Не проводили

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п.4.1-4.5, п.4.14 – 4.20.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной	Выполняется

		безопасности» п. 5.1, табл. 1, п. 8.4, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 10.1, п. 10.3, п. 10.4, п. 10.5.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.6, п.8.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3, табл. 1, п. 4.17, п. 4.20, п. 5.6.2, п. 5.6.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.6, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, табл. 1, табл. 2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п. 7.1-7.6, п. 7.8 п. 7.13, п. 7.19, п. 8.1.1 – 8.17, п. 8.1.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.1.11, п.13.1.12, п. 13.2.2, п.	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.8, п.13.3.12, п.13.4.1, п.13.13.1-13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.4, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.8, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.11, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.12, п.13.15.13, п.14.1, п.14.3, п.15.1, п.15.5, приложение А.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п.5.2.3, п.6.7.15, табл. 6.13.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2, п.3, п.4, п.6, п.7, п.12, п.21, п.22, п.23, п.24, п.30, п.31, п.32, п.33, п.34, п.35, п.36, п.37, п.40, п.42, п.43, п.48, п.49, п.50, п.55, п.57, п.58, п.59, п.61, п.62, п.63, п.64, п.65, п.66, п.70, п.71, п.96-105.	Выполняется