

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» апреля 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-005311



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

жилой корпус № 2 Государственного автономного учреждения Новосибирской
области стационарного социального обслуживания "Новосибирский дом ветеранов"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное автономное учреждение Новосибирской области стационарного
социального обслуживания "Новосибирский дом ветеранов"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025401009149

ИНН: 5402110027

Место нахождения объекта защиты:

630082, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Жуковского, Дом 98/5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.09.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций				
1.4.	Высота здания, м	6				
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2563				
1.6.	Объем здания, куб. м	19771				
1.7.	Количество этажей	2				
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет				
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Территория обеспечена наружным противопожарным водопроводом, в помещениях смонтирована система автоматической пожарной сигнализации-адресная, извещатели-дымовые Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара - 3 типа				
2.	<p style="text-align: center;"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Оценка пожарного риска не проводилась</p>					
3.	<p style="text-align: center;"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p style="text-align: center;">Оценка имуществу третьих лиц не производилась</p>					
4.	<p style="text-align: center;"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Наименование противопожарного мероприятия</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td> </tr> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется				

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ гл. 16, ст. 69 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 65 СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 68, 126, 127 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 48 СП 8.13130.2020 п. 5.2 табл. 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 90 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 48 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 52, 53, 57, 58, 59, 80, 88 табл. 21. табл. 22, табл. 23 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 25 СП 4.13130.2013 п. 5.1.3, 5.1.4, 5.2.6 СП 2.13130.2020 п. 5.2.7, 5.4.5, раздел 6.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5, 89 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 16, 23, 26, 27, 31, 36, 37 СП 1.13130.2020 п. 4.1.2, 4.2.1-4.2.7, 4.2.9-4.2.10, 4.2.18 - 4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.4.1-4.4.3, 4.4.6-4.4.7, 7.13.1-7.13.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5, 90 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.3, 7.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5,6, 68,82, 83,84,91,103, 126-127 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 10,54 СП 7.13130.2013 раздел 5,6 СП 484.1311500.2020 приложение А табл. А п. 16 СП 486.1311500.2020	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 4.1, 4.3, 4.4 табл. 1 п. 9.2 СП 3.13130.2009 разделы 3-7, табл. 2 п. 16	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 10, 12, 13, 17, 25, 54 СП 484.1311500.2020 приложение А, табл. А1 п. 16 СП 486.1311500.2020 п. 4.1, 4.3, 4.4, табл. 1 п. 9.2 СП 3.13130.2009 раздел 3-7, табл. 2 п. 16 СП 7.13130.2013 раздел 5,6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5, 6 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2-5, 9-16, 21-24, 26-32, 35-37, 41-43, 54, 56, 60	Выполняется