Зарегистрирована ГУ МЧС России по Новосибирской

области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«15» июня 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-009615



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Маракасов Никита Андреевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

обл Новосибирская, рп Кольцово, тер. Дачное товарищество Кольцово Парк 2, ул

Алмазная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.09.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	<u>Характеристика объекта</u>	защиты
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов
		управления учреждений,
		проектно-конструкторских
		организаций, информационных
		и редакционно-издательских
		организаций, научных
		организаций, банков, контор,
		офисов
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		190
1.6.	Объем здания, куб. м			1144
1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	безадресн	сигнализация - ная, СОУЭ при е - 2-го типа
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
		Не проводилась		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Не проводилась			
4.	Свеления о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	но пожарной
7.	безопасности, выполнен			_
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов асности, й, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Часть 1 статьи 69 Фед закона от 22.07.2008 "Технический регл требованиях пож	№ 123-ФЗ памент о	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	безопасности", пункт 4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» Части 1 и 2 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", подпункт 1 пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Части 1 и 2 статьи 30; части с 1 по 11 статьи 87 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется

		5.2.7; 6.6.1; таблица 6.9; абзац 2 пункта 5.4.16; абзац 1 пункта 5.4.18	
		СП 2.13130.2012 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Обеспечение огнестойкости	
		объектов защиты»	
4.5.	Обеспечение безопасности		Выполняется
	людей при возникновении	часть 3 и часть 4 статьи 53; статья	
	пожара, эвакуационные	89 Федерального закона от	
	пути и выходы	22.07.2008 № 123-ФЗ	
		"Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности", пункт 23,	
		подпункты а, б, в, г, д пункта 27	
		Правил противопожарного режима	
		в Российской Федерации, утв.	
		Постановлением Правительства РФ	
		от 16.09.2020 № 1479 ., пункты	
		4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; с 4.2.5 по 4.2.7;	
		4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; с 4.4.1 по 4.4.3;	
		4.4.6; 4.4.7; 4.4.10;8.3.2; 8.3.3 СП	
		1.13130.2009 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Эвакуационные пути и выходы»	
4.6.	Обеспечение безопасности	Статья 90 Федерального закона от	Выполняется
	пожарно-спасательных	22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический	
	подразделений при	регламент о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности", Пункты с 7.1, 7.3	
		СП 4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям»	
4.7.	Системы	Пункты. 1,5,6 статьи 83; часть 1, 4,	Выполняется
	противопожарной защиты	6 пункта 1, части 3 и 4, части с 6 по	
	(системы противодымной	11 статьи 84, статья 54	
	защиты, пожарной	Федерального закона от 22.07.2008	
	сигнализации,	N 123-ФЗ "Технический регламент	
	пожаротушения,	о требованиях пожарной	
	оповещения и управления	безопасности", пункты 6.1, 6.2 СП	

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" пункты с 3.1 по 3.3; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; Таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	
		оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункты 6.1, 6.2 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2, 3; 4; 10, 13, 14, 15, 16, 17 (1), 23, 25, 26, 27, 32, 33, 36, 37, 54, 55, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется