

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» июля 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-012331



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торговый комплекс с распределительным пунктом и автономным источником
теплоснабжения

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ
ХОЛДИНГ СИБИРСКИЙ ГИГАНТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1055405043630

ИНН: 5405289421

Место нахождения объекта защиты:

630123, обл Новосибирская, г Новосибирск, ш 1-е Мочищенское, Здание 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.12.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	18900
1.6.	Объем здания, куб. м	215992
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пожарная сигнализация - адресно - аналоговая (извещатели - ДИП-34А-03, ИПР 513-3АМ, ИП 103-5/2-А1, ИПА, пульт управления С2000М), СОУЭ при пожаре 4-го типа, система противодымной вентиляции - вытяжная и приточная, система водяного спринклерного пожаротушения (оросители: СВВ-К80, СВН-К80, Аква-Гефест, ДВГ-12, ЗВН-12), внутренний водопровод (ШПК-320 ВОБ 6 шт., ШПК-320 НОБ 48 шт., ШПК-320-12 НОБ 2 шт., ШПК-310 НЗК 31 шт.), наружный противопожарные водопровод - 7 ПГ.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Произведены расчеты по Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденная приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 и показали, что при выполнении принятых исходных данных величина индивидуального пожарного риска составляет : $Q_{в} = 5,18 \cdot 10^{-7}$, что не превышает допустимого значения - одна миллионная в год. Расчеты подтверждают, что в соответствии со статьями 6 и 78 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта при выполнении всех требований специальных технических условий на противопожарную защиту объекта «Торговый комплекс с распределительным пунктом и автономным источником</p>		

теплоснабжения по ул. Мочищенское шоссе в Заельцовском районе г.Новосибирска» от 2016 г. (Согласованы письмом УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области от 05.05.2016 №497-3-3-10) будет обеспечена.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара сумма ущерба составляет 1 000 000 000 рублей.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
---	--	--

4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Часть 1 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункт 4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Пункт 2.1.3 Специальных технических условий на противопожарную защиту объекта «Торговый комплекс с распределительным пунктом и автономным источником теплоснабжения по ул. Мочищенское шоссе в Заельцовском районе г.Новосибирска» от 2016 г. (Согласованы письмом УНД ГУ МЧС России по Новосибирской	Выполняется
---	--	-------------

		области от 05.05.2016 №497-3-3-10).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Части 1 и 2 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункты 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" пункт 3.2.3 Специальных технических условий на противопожарную защиту объекта «Торговый комплекс с распределительным пунктом и автономным источником теплоснабжения по ул. Мочищенское шоссе в Заельцовском районе г.Новосибирска» от 2016 г. (Согласованы письмом УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области от 05.05.2016 №497-3-3-10)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Подпункт 1 пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 . Пункты 7.1, 8.1, 8.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Части 1 и 2 статьи 30; части с 1 по 7, с 9 по 11 статьи 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункты 5.1.1 - 5.1.3, 5.1.5, 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Пункты 4.6, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.16, 6.6.1; таблица 6.9; абзац 2 пункта 5.4.16; абзац 1 пункта 5.4.18 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Пункт 2.2 (полностью) Специальных технических условий на противопожарную защиту объекта «Торговый комплекс с распределительным пунктом и автономным источником теплоснабжения по ул. Мочищенское шоссе в Заельцовском районе г.Новосибирска» от 2016 г. (Согласованы письмом УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области от 05.05.2016 №497-3-3-10).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Часть 1, пункты с 1 по 3 части 2; часть 3 и часть 4 статьи 53; статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункт 5, 23, 26, 27,	Выполняется

		<p>28, 30, 31, 36, 37, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Пункты 4.1.2, 4.1.5, 4.2.4, с 4.2.5 по 4.2.7; с 4.2.8 по 4.2.10, с 4.2.13 по 4.2.19, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>Пункт 2.3 (полностью) Специальных технических условий на противопожарную защиту объекта «Торговый комплекс с распределительным пунктом и автономным источником теплоснабжения по ул. Мочищенское шоссе в Заельцовском районе г.Новосибирска» от 2016 г. (Согласованы письмом УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области от 05.05.2016 №497-3-3-10).</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункты с 7.1, 7.3, 7.4, 7.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 17, 48, 54, 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ</p>	Выполняется

		<p>от 16.09.2020 № 1479. Пункт 2.1 (полностью), 2.2.9, 4.3, 4.6 Специальных технических условий на противопожарную защиту объекта «Торговый комплекс с распределительным пунктом и автономным источником теплоснабжения по ул. Мочищенское шоссе в Заельцовском районе г.Новосибирска» от 2016 г. (Согласованы письмом УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области от 05.05.2016 №497-3-3-10).</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Статья 54, 61, 62, 68, 83, 84, 85, 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункты 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.19, 5.21, 6.6, 7.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования". Пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 6.1.4, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.13, 6.1.15, 6.8.2, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.7, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 9.14.4, 10.3.1 «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Пункты с 3.2 по 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	Выполняется

		<p>Требования пожарной безопасности". Пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.10, 7.14, 7.16, 7.19, 7.20, 7.22, 8.1, 8.5, 8.8 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование.</p> <p>Требования пожарной безопасности". Пункты 6.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". Пункты 37, 42, 48, 50, 51, 52, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Пункты с 3.1 по 3.6 Специальных технических условий на противопожарную защиту объекта «Торговый комплекс с распределительным пунктом и автономным источником теплоснабжения по ул. Мочищенское шоссе в Заельцовском районе г.Новосибирска» от 2016 г. (Согласованы письмом УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области от 05.05.2016 №497-3-3-10).</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	Статья 83, 84, 85 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункты 5.3, 5.5, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.21, 6.1.4, 7.1.3, 7.1.4, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1, 7.7.4, 7.7.5 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация	Выполняется

	развития	<p>систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования".</p> <p>Пункты 6.10.5, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.11, 6.10.12, 6.10.13, 6.10.15, 6.10.16, 9.13.2, 9.13.3, 10.1.3, 11.1.5 «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Раздел 7 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". Пункты 10, 55, 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Пункт 3.4.3 Специальных технических условий на противопожарную защиту объекта «Торговый комплекс с распределительным пунктом и автономным источником теплоснабжения по ул. Мочищенское шоссе в Заельцовском районе г.Новосибирска» от 2016 г. (Согласованы письмом УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области от 05.05.2016 №497-3-3-10).</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,-38, 40-52, 54-56, 60, 63, 103, 104, 107, 108, 121-127, 131, 132, 286-288, 293, 337, 356-358, 362-364, 366-372, 392-398, 400-409, Приложение 1, 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Пункт 4</p>	Выполняется

		Специальных технических условий на противопожарную защиту объекта «Торговый комплекс с распределительным пунктом и автономным источником теплоснабжения по ул. Мочищенское шоссе в Заельцовском районе г.Новосибирска» от 2016 г. (Согласованы письмом УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области от 05.05.2016 №497-3-3-10).	
--	--	---	--