


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» октября 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-016199



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
здание спального корпуса Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Специальной (коррекционной) школы-интерната № 116"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №116"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025403906714

ИНН: 5410124351

Место нахождения объекта защиты:

630110, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Александра Невского, Дом 41

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.08.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	462
1.6.	Объем здания, куб. м	4546
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная установка пожарной сигнализации (извещатели пожарные дымовые ИПР212-64, ППКОУП "Рубеж" Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (способ оповещения - речевой, световые оповещатели "Выход" Запроектирован внутренний противопожарный водопровод 4 ПК, насосная станция Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено из искусственных водоисточников - пожарных гидрантов. Пожарные гидранты расположены по адресу: г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 41 (ПГ-1, ПГ-2, оба К-150)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Не проводилась		

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 69 п. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 48 п. 1, 2 (пп.1)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 90 п. 1 пп. 1 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 49, 72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 57, ст. 80 п. 1, ст. 87 п. 1, 2, табл. 21, 22, 23	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 6 п. 1 пп. 1, ст. 53 п. 1, 2, ст. 89 п. 1 ПП РФ от 16. 09.2020 № 1479 п. 27	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 90 п. 1 пп. 1, 2, 3 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 26, 71, 72	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 54, ст. 62 п.	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1, ст. 86 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 10, 54, 55	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 4 п. 4, ст. 59 п. 3 СП 484.1311500.2020 п. 5.2, 6.1.1 (4 абзвц)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПП РФ от 16.09.2020 п. 3, 4, 5, 9, 11, 12, 16, (а,б,д,е,з,к,л,н), 22, 23, 27, 32, 35, 49, 50, 55, 60, 65, 73, 86, 392, 393, 394, 395, 403, 404, 409, 413 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806	Выполняется