

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» октября 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-016238



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

АГЗС № 22 ООО "СИБГАЗСЕТЬ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "СИБГАЗСЕТЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1137017027839

ИНН: 7017344852

Место нахождения объекта защиты:

630047, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Даргомыжского, Дом 8А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

13.12.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	20
1.6.	Объем здания, куб. м	74

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС(автоматическая, аналоговая) и СОУЭ второго типа, в составе: прибор приемно-контрольный "Гранд Магистр -2АРС"- 1шт, приемно-контрольное охранно-пожарное устройство "УПКОП 135-1-1" -1, извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1М-2шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-1 шт, световое табло - выход Люкс-12-1 шт. звуковой оповещатель ТОН-1С-12-1 шт, бесперебойный источник резервного питания "БИРП-12/2"-1 шт. Наружное противопожарное водоснабжение - пожарный гидрант ПГ-2 шт. на расстоянии 81 и 180 метров. Внутренний противопожарный водопровод-отсутствует. Система противодымной защиты - отсутствует.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Расчет для Объекта "Здание операторной автомобильной газозаправочной станции по адресу: г. новосибирск, ул. Даргомыжского (Светлановская), показали, что при принятых объемно-планировочных и конструктивных решениях, а также предусмотренных системах противопожарной защиты, величина пожарного риска не</p>		

превышает нормативное значение, и составляет $4,705 \cdot 10^{-9}$ в год⁻¹, что не превышает нормативное значение 10^{-6} год⁻¹, установленное п. 1 ст. 93 федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной. Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и на территориях объекта составляет $8,808 \cdot 10^{-5}$ год⁻¹, что превышает нормативное значение 10^{-6} год⁻¹, установленное п. 1 ст.93 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Согласно п. 3 ст. 93, для производственных объектов, на которых обеспечение величины ИПР одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение ИПР до одной десятитысячной в год. При этом должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. В рамках данных мероприятий персонал объекта прошел обучение по программе "Повышение квалификации для работников автогазозаправочных станций (комплексов) по действиям при пожаре, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации" ИПР в результате воздействия опасных факторов пожара на объекте для людей, находящихся в селитебной зоне, составляет $2,652 \cdot 10^{-8}$ год⁻¹, что превышает нормативное значение 10^{-8} год⁻¹, установленное п. 4 ст. 93 федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Согласно п. 4.1 ст. 93, для производственных объектов, на которых для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне и зоне рекреационного назначения вблизи объекта, обеспечение величины ИПР одной стомиллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение ИПР до одной миллионной в год. При этом должны быть предусмотрены средства оповещения людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне и зоне рекреационного назначения, о пожаре на производственном объекте, а так же дополнительный инженерно-технические и организационные мероприятия по обеспечению их пожарной безопасности и социальной защите. В качестве защиты людей в селитебной территории реализованы следующие мероприятия-установлен защитный экран с северо-восточной и частично с юго-восточной части площадки территории АГЗС (в юго-восточной части площадки АГЗС имеется подпорная стена), граничащей с территорией административного здания. Социальный пожарный риск воздействия опасных факторов пожара на объекте для людей, находящихся в селитебной зоне, составляет $7,072 \cdot 10^{-8}$ год⁻¹, что не превышает нормативное значение 10^{-7} год⁻¹, установленное п. 5 ст. 93 федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Таким образом, в соответствии со статьей 6 и статьей 93 федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной. С учетом требований п. 3 ст. 93: - меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска предусмотрены; - средства оповещения людей,

находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне и зоне рекреационного назначения, о пожаре на производственном объекте смонтированы - дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и социальной защите выполнены

3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 250 тыс. руб. В рамках существующего договора страхования. Договор от 13.01.2023 серия 111 № VSCX 12344791226000. Страховая сумма по договору страхования - 10 000 000 руб. 00 коп.</p>			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 69 ч. 2 ст. 90 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ ст. 8 п. 2п. 3 СП 156.13130.2014 табл. 5, табл. 6	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 30.04.2021) ст. 62, 68 СП 8.13130.2009 п. 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 СП 156.13130.2014 п. 6.37, 8.49, 8.53	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 30.04.2021) ч. 1 ст. 90 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 71, 72 СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.2, 8.6, 8.8, 8.9 СП 156.13130.2014 п. 6.31, 8.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 30.04.2021) ст. 57, 58, 87, 88 СП 156.13130.2014 п.	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	6.9 СП 2.13130.2020 п. 5.2.2, 5.2.3, 5.4.3, 6.1.1	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 30.04.2021) ст. 53, 89 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36 СП 156.13130.2014 п. 8.53	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 30.04.2021) ст. 90 СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 7.2, 7.5	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 п. 4 СП 484.1311500.2020 п. 5.12-5.14, 6.1.3-6.1.5, 6.6.1, 7.1.2-7.1.4, 7.2.1, прил. А СП 8.13130.2020 табл. 3 и п. 5.4 СП 156.13130.2014 п. 6.37, 8.49, 8.53	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 50, 54, 55, 56 СП 484.1311500.2020 п. 5.2, 5.12-5.14, 6.1.1, 6.1.3-6.1.5, 6.6.1, 7.1.2-7.1.4, 7.2.1, прил. А	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2-13, 15-17, 21, 30, 32, 35, 42-43, 48, 50, 51, 54, 60, 71	Выполняется