

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» ноября 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-018241



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
многофункциональное здание ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЦ АВРОРА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЦ АВРОРА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1225400010923

ИНН: 5404310060

Место нахождения объекта защиты:

630073, обл Новосибирская, г Новосибирск, пр-кт Карла Маркса, Дом 47/2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.04.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	27

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	875						
1.6.	Объем здания, куб. м	25226						
1.7.	Количество этажей	7						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	безадресная автоматическая установка пожарной сигнализации АУПС автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СЭУЭ) - 3-го типа внутренний противопожарный водопровод наружный противопожарный водопровод						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не производилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 69 ч. 1 СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 68 ч. 1, ч. 2[1)], ч. 3 СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 табл. 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 90 ч. 1 [1)] СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 30, 87 ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, табл. 21, 22 СП 2.13130.2020 п.п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.16 [а), в), г), 3)], 5.4.18 [а, б, г, д] 5.4.20, 6.7.1, табл. 6.9 СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 4.2, 5.1.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 89 ч. 1, 2, 3 [1, а, б, в, г, д, е, 2 а, в, г, 3] ч. 8, 10. 11, ст. 134 ч. 1, 2, 3, 5, 6, табл. 27, 28, 29 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 14, 15, 16 [д), к), м)]22 [г)], 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37 СП 1.13130.22 п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12, 7.1.1, 7.1.5 табл. 6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 90 ч. 1 [1, 2, 3] ч. 2 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 17 а),б), 48, 49 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 8.1.2, 8.1.4,	Выполняется

		8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.14	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 51. 52 [1, 2, 3, 4, 5, 6], 54, 55, 56 ч. 1, ч. 2 [1,2] 62, 68, 83 ч. 1, 4, 5, 6, 7, 9, ст. 84 ч. 1 [1,3, 4] ч. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ст. 86, ст. 103 СП 3.1313.2009 п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 таблл. 1, 2 (п. 9,16) СП 484.1311500.2020 п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.6, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.14, 6.6.16, табл. 2, 6.6.27, 6.6.28, 6.6.32, 6.6.36, 6.6.37, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.2.1, табл. А1 СП 486.1311500.2020 п. 4.3, 4.4, 4.8 табл. 1,3 СП 6.13130.2021 п.п. 5.1, 5.2, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 СП 7.13130.2013 п.п. 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.23 СП 8.13130.2020 п.п. 4.2, 4.3, 8.9 СП 10.13130.2020 п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.25, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.14, 6.2.15 табл. 7.1 (2)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 50 ч. 1 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10], ст. 52 ап. 3, ст. 54, 56 ч. 1, 2 [1, 2], ст. 83 ч. 1 [2, 3] ч. 4, 5, 6, 7, 9, ст. 84 ч. 1 [1, 3, 4], ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, ст. 85 ч. 1, 6, 7, 8, 9 ст. 86, 91, 103 СП 3.13130.2009 п. 3.3, 3.4, 3.5, 5.1, 5.4, 5.5 СП	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	484.1311500.2020 п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.12, 7.1.13, 7.2.1, 7.5.1	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5, 52, 53 ч. 2, ст. 60 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 [а, б, в, г, д, е, з, к, л, м, н, о], 17, 17(1), 18, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 413, приложение 1 СП 9.13130.2009 п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.30, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.36, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.4, 4.6.1, 4.7.1, 4.7.2 Приложение 1, 2, 3 к приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806	Выполняется