

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» декабря 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-022230



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

АЗС (автозаправочная станция) - ИП Шалдюшова С.А.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Шалдюшова Светлана Александровна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 316547600063351

ИНН: 541076498700

Место нахождения объекта защиты:

обл Новосибирская, р-н Новосибирский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.12.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	278
1.6.	Объем здания, куб. м	475

1.7.	Количество этажей	1			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС: «18-18-ПС» Сигнал 10-1шт., извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-189 – 6 шт., извещатели пожарные ручные ИПР 513-10 – 4 шт., СОУЭ 2 типа: Оповещатель с записанным речевым сообщением «Маяк-12-3М» -2шт.оповещатели световые «Выход» -2шт.Электропитание «РАПАН 60 исп.6/10». Система громкоговорящей связи/оповещения «Колокол»-1шт..			
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведен расчет оценки пожарного риска на объекте АЗС Рег. номер 17-17-ПБ.РР от 20.12.2018. Расчеты по оценке пожарного риска П.6 стр. 22-34				
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Объект застрахован, в том числе от возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара , страховой полис № IGSX12319571735000, действителен с 15.09.2023 по 15.09.2024, выдан Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»				
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table> <tr> <td>Наименование</td><td>Реквизиты нормативных правовых</td><td>Сведения о</td></tr> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.69 ч.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: раздел 4 п. 4.3. таб. 1., п. 4.15.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 3 ч.1 ст. 90, ч. 9 ст. 98, ст. 126, ст. 127. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: пп. 48, 49, 71. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: раздел 4 п. 4.2 – 4.5, раздел 5 п. 5.2, таб. 2, п. 5.4, 5.10, 5.11, раздел 6 п. 6.1, п. 6.3, раздел 8 п. 8.5, пп. 8.8 – 8.10, п. 8.12, 8.14, раздел 11 пп. 11.1 – 11.4, п. 11.6, п. 11.7.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.п.1. ч. 1 ст. 90.	Выполняется

		Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: пп. 71, 72. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: раздел 4 пп. 4.15, раздел 7 п. 7.1, раздел 8 п. 8.1 (в), пп. 8.6 – 8.10, п. 8.13.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1, 2 ст. 57; ст. 58; ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 ст. 87; ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19, 20 ст. 88; таблица 21, 22, 23, 24. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты»: раздел 4 пп. 4.1 – 4.8, раздел 5 пп. 5.1.1 – 5.1.3, п. пп. 5.2.1 – 5.2.7, пп. 5.3.1 – 5.3.6, пп. 5.4.1 – 5.4.5, пп. 5.4.7 – 5.4.18, пп. 5.4.20, раздел 6 п. 6, п. 6.7.10, таб. 6.12, таб. 6.9, п. 6.7.11 – 6.7.14. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: раздел 4 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.16, п. 4.18, раздел 5 пп. 5.1.2 – 5.1.4, п. 5.2.2, п. 5.2.6. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: раздел 8 п. 8.1.	Выполняется

		Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: пп. 13, 16 б, д, е, к, м, н, 23, 25.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5; п. 1, ч.1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 79, ст. 89, п. 4 ч. 1 ст. 144, таблица 2, 3, 28. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: раздел 4 пп. 4.2.1 – 4.2.22, п. 4.2.24, пп. 4.3.1 – 4.3.8, п. 4.3.11, п. 4.3.12, пп. 4.4.1 – 4.4.4, пп. 4.4.6 – 4.4.12, п. 4.4.15, п. 4.4.20, раздел 5 пп. 5.1.1 – 5.1.4, п. 5.2.1 таблица 1, пп. 5.2.2 – 5.2.5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: пп. 2, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 56.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 11 ст. 52, ст.90, ст. 126. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: раздел 7 пп. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.16. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил	Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации»: пп. 2, 15 а, г, е, , 17, 18, 26, 36, 48, 49, 51, 57, 72.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 3, 4 ст. 51, п. 3, 10 ст. 52, ст. 54, ст. 56, пп. 3, 5, 6 ст. 59, ст. 60, 61, 62, ст. 83, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 126, 127. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: раздел 3 пп. 3.1 – 3.5, раздел 4 пп. 4.1 – 4.8, раздел 5 пп. 5.1 – 5.5, раздел 6, таб. 1, разд. 7, табл. 2 п.1. СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: раздел 5 пп. 5.1 – 5.22, раздел 6 пп. 6.1.1 – 6.1.6, п. 6.2.1, п. 6.2.6, пп. 6.2.11 – 6.2.14, пп. 6.3.1 – 6.3.4, п. 6.5.1, п. 6.5.4, п. 6.6.1, пп. 6.6.3 – 6.6.5, п. 6.6.7, п. 6.6.9, пп. 6.6.11 – 6.6.14, п. 6.6.16, п. 6.6.27, п. 6.6.32, п. 6.6.34, пп. 6.6.36 – 6.6.41, раздел 7 пп. 7.1.1 – 7.1.5, пп. 7.1.7 – 7.1.11, п. 7.1.13, п. 7.2.2, п. 7.5.1, п. 7.5.2. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: раздел 8 п. 8.5. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования	Выполняется

		пожарной безопасности»: раздел 4 п. 4.2 – 4.5, раздел 5 п. 5.2, таб. 2, п. 5.4, 5.10, 5.11, раздел 6 п. 6.1, п. 6.3, раздел 8 п. 8.5, пп. 8.8 – 8.10, п. 8.12, 8.14, раздел 11 пп. 11.1 – 11.4, п. 11.6, п. 11.7. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»: раздел 6 пп. 6.1.1 – 6.1.13, п. 6.1.17, пп. 6.1.18 – 6.1.21, пп. 6.1.23 – 6.1.28, пп. 6.2.1 – 6.2.7, пп. 6.2.9 – 6.2.20, раздел 7 пп. 7.1 – 7.8, п. 7.14, п. 7.15, п. 7.16, раздел 12 пп. 12.1 – 12.23, пп. 12.25 – 12.34, раздел 13 пп. 13.1 – 13.4, пп. 13.6 – 13.15, раздел 14 пп. 14.1.1 – 14.1.31, п. 14.2.1, п. 14.2.2, пп. 14.2.4 – 14.2.8, пп. 14.4.1 – 14.4.9. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: пп. 10, 16 е, о, 29, 32, 48, 50, 52, 54, 55, 71, глава XIX, Приложение №1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 3 ст. 51, ст. 82, ч. 4, 7 ст. 83, ст. 84, ч. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 ст. 85. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: раздел 7 пп. 7.1.1 – 7.1.5, пп. 7.1.7 – 7.1.11, п. 7.1.13, п. 7.2.2, п. 7.5.1, п. 7.5.2. СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного	Выполняется

		водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: раздел 7 пп. 7.3 – 7.8, раздел 8 пп. 8.7 – 8.9, раздел 11 пп. 11.1 – 11.4, п. 11.6, п. 11.7. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»: раздел 15 п. 15.1, п. 15.2.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: раздел I (пп. 1 – 5, 8, 9 – 15, 16, 17, 20, 21, 22 – 37, 41, 42 – 45, 47 – 52, 54 – 56), раздел XV, XVI, XVIII, XIX, приложение 1, 2. Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	Выполняется