Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«04» декабря 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-022233

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Болотнинский педагогический колледж", Учебный корпус

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БОЛОТНИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025405225262 ИНН: 5413101514

Место нахождения объекта защиты:

633343, обл. Новосибирская, г. Болотное, р-н. Болотнинский, ул. Промышленная, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.11.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7000
1.6.	Объем здания, куб. м	21202
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации аналоговая АУПС (адресная установка Стрелец дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны реализовано посредством ПАК Стрелец – Мониторинг) Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре второго типа Наружное противопожарное водоснабжение ПВ – 50 кубов
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска не проводилась.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Учитывая место расположения здания в случае возникновения пожара или загорания причинение ущерба третьим лицам не возможно. Опасные производственные объекты отсутствуют. В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием вредных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполнятся Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 69, СП 484.13130 2013 "Системы противопожарной защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям." пп 4,3 - 4,15 табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.90 СП 4.13130 2020 "Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение." пп 5.2, 8.5, 8.6, 8.9 табл.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.90 СП 4.13130 20132013 Системы противопожарной защиты Требование к объемно планировочным и конструктивным решениям пп.7.1, 7.2, 7.13, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) пп. 17,24,26,29,54,71.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	Выполняется Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.32 СП 4.13130 2013" Системы противопожарной защиты. Обеспеченье огнестойкости	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности	обьектов защиты." пп 5 2 1,5 2 2, 5.2.3, 6.7.15, табл.6.15 СП 4,13130,2013. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. пп 5.1.1, 5.1.2, 5.6.2, 5.6.4	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполнятся Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 89, табл. 28.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполнятся Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 90,СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям пп. 7.1, 7.2, 7.13 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ, утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) пп. 17, 24, 26, 29, 54, 71	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполнятся Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 54, 62, 83, 84, СП 484 1311500 2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты пп. 5.5, 5.14, 5.17, 5.21, 6.1.1, 6.2.6, 6.2.11, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре пп. 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 7.8, 5.3, 5.5, п. 14 табл. 1 СП 7.13130.2020 Отопление,вентиляция и кондиционирование пп. 7.3, 8.5, СП 8.13, 130.2020 Система противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Наружное противопожарное водоснабжение пп. 5.2, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, табл. 2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ, утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) пп. 16, 37, 42, 48, 54	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполнятся Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 82, 83, 84, СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты пп. 5.5, 5.14, 5.17, 5.21, 6.1.1, 6.2.6, 6.2.11, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ, утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) пп. 10, 55, 56	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполнятся Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 5, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ, утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) пп. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.