

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» декабря 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-024264



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Школа с детским садом благотворительного назначения Местной религиозной
организации ортодоксального иудаизма "Новосибирска еврейская община "Бейт
Иенахем" ("Дом Менахема")

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРТОДОКСАЛЬНОГО
ИУДАИЗМА "НОВОСИБИРСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА "БЕЙТ МЕНАХЕМ"
("ДОМ МЕНАХЕМА")**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025400003892

ИНН: 5406125433

Место нахождения объекта защиты:

630015, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Шекспира, Здание 9а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.08.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций						
1.4.	Высота здания, м	13						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	917						
1.6.	Объем здания, куб. м	13870						
1.7.	Количество этажей	4						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Коридоры и холлы оборудованы вытяжными приточными противодымными системами, АУПС (адресно-аналоговая), СОУЭ (1 тип-детский сад, 3 тип школа), Внутренний противопожарный водопровод не требуется, ПП К-250 (1 шт.), К-100 (1 шт.)						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.п.: 5.1, 5.2, 5.4, 5.10, 8.5-8.10, 11.1-11.3, 11.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 90; СП 4.13130.2013 п.п.: 7.1, 8.1, 8.6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 32; СП 2.13130.2020 п.п.: 4.5, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.4, 6.7.10-6.7.15; СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1, п.п.: 4.17, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.6.2, 5.6.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст. 89; СП 1.13130.2020 п.п.: 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.24, 4.3.1-4.3.9, 4.4.1-4.4.17, 4.4.4.22, 4.4.23, 5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.6, 7.1.1-7.1.8, 7.1.10, 7.1.11, 7.12.1-7.12.19; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ППР) п.п.: 22, 23, 26, 27, 28.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст. 90; ППР п.п.: 16, 17, 26, 48-50, 54, 55, 394.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	СП 3.13130.2009 п.п.: 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6, 7, табл. 1, табл. 2; СП 484.1311500.2020 п.п.: 5.1-5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.14,	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	6.3.1-6.3.4, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1-6.6.41, Приложение А; СП 7.13130.2013 п.п.: 4.1-4.3, 6.1-6.23, 7.2, 8.1; СП 8.13130.2020 п.п.: 5.1-5.4, 5.11, 8.5, 8.8-8.12, 11.2-11.4; СП 10.13130.2020 п.п.: 6.1.1-6.1.28, 6.2.1-6.2.21, 7.1-7.16, 12.1-12.32, 14.1.1-14.1.8, 14.2.1-14.2.8.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст. 83. ст. 84; СП 484.1311500.2020 п.п.: 5.12-5.16, 5.20, 7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4, 7.5.1-7.5.2, 7.7.1-7.7.7.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР п.п.: 2-5, 9, 11-18, 22-30, 35-37, 41-45, 48-52, 54-56, 60, 65, 71, 73, 88-92, 394, 397, 406, 407, 409, 413	Выполняется