

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» декабря 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-024610



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание торгового и культурно-развлекательного центра "Сибирский Молл"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОБУС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1125476151470

ИНН: 5407479820

Место нахождения объекта защиты:

630112, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Фрунзе, Дом 238

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.09.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	10173
1.6.	Объем здания, куб. м	539768
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация адресная система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа система противодымной защиты - активная автоматическая установка пожаротушения - спринклерная внутренний противопожарный водопровод имеет 271 ПК, диаметр 50 мм наружное противопожарное водоснабжение от двенадцати пожарных гидрантов						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетное значение индивидуального пожарного риска при выбранных сценариях возникновения и развития пожара на объекте защиты составляет $2,592 \cdot 10^{-7}$ в год на отдельного человека. Расчетное значение индивидуального пожарного риска на объекте защиты не превышает нормативного значения пожарного риска, установленного требованием статьи 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.3, 4.4, раздела «Общие требования пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»; п. 65 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 СП 8.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; раздел 13 «Наружное противопожарное водоснабжение» СТУ изменения №2; п. 48, 49, 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 8.1.1, 8.1.3,	Выполняется

		<p>8.1.5, 8.1.7 раздела «Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п. 7.5, 7.6, 7.7 раздела «Генеральный план» СТУ изменения №2; п.п. 48, 49, 71, 72 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>ст. 80 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1-8.3.17, 8.4 раздела «Объемно-планировочные и конструктивные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий» СТУ изменения №2; п.п. 13, 15, 16 (пп. Д, Е, К, М), 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</p>	Выполняется
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.2.7, 4.2.10, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p>	Выполняется

		<p>п.п. 9.1.1-9.1.14, 9.2.1-9.2.11, 9.3.1-9.3.8, 9.4.1-9.4.5 раздела «Обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре» СТУ изменения №2; п. 5, 9, п. 17 (пп. А), 23, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 107 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>часть 4 статьи 4, статья 90 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.1 раздела «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»; п.п. 4.1,4.2,4.3 п.п. 14.1-14.3 раздела «Тушение пожара и спасательные работы» СТУ изменения №2; п.п. 12, 17, 26, 48, 49, 71, 72 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</p>	Выполняется
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Система пожарной сигнализации: ч. 4 ст. 4, ст. 54, 82, 83, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в части, не устанавливающей более высокие требования, чем требования нормативных документов по пожарной безопасности по состоянию на дату приемки в</p>	Выполняется

эксплуатацию системы); п. 12.3.1
СТУ изменения №2;
Постановление Правительства РФ
от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Об
утверждении требований к
оснащению объектов защиты
автоматическими установками
пожаротушения, системой
пожарной сигнализации, системой
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре» в
целом; пп. Е, О п. 16, п. 54, п. 55
Правил противопожарного режима
в РФ, утвержденных
постановлением правительства РФ
от 16.09.2020 № 1479. Система
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре: ч. 4
ст. 4, ст. 54, 82, 84, 91
Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 №
123-ФЗ (в части, не
устанавливающей более высокие
требования чем требования
нормативных документов по
пожарной безопасности по
состоянию на дату приемки в
эксплуатацию); п.п. 12.6.1-12.6.8
раздела «Технические системы
(средства) противопожарной
защиты» СТУ изменения №2; пп.
Е, О п. 16, п. 54, п. 55 Правил
противопожарного режима в РФ,
утвержденных постановлением
правительства РФ от 16.09.2020 №
1479. Система противодымной
защиты: ч. 4 ст. 4, ст. 56, 82, 85, 91
Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 №
123-ФЗ (в части, не
устанавливающей более высокие

требования чем требования нормативных документов по пожарной безопасности по состоянию на дату приемки в эксплуатацию); п.п. 12.6.9-12.7.9 раздела «Технические системы (средства) противопожарной защиты» СТУ изменения №2; пп. Е, О п. 16, п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Автоматическая установка пожаротушения: ч. 4 ст. 4, ст. 61, 82, 83, 91 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в части, не устанавливающей более высокие требования чем требования нормативных документов по пожарной безопасности по состоянию на дату приемки в эксплуатацию); п.п. 12.4.1-12.4.9, п. 12.5.1 раздела «Технические системы (средства) противопожарной защиты» СТУ изменения №2; пп. Е, О п. 16, п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Внутренний и наружный противопожарные водопроводы: ч. 4 ст. 4, ст. 68, 86 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ: (в части, не устанавливающей более высокие требования чем требования нормативных документов по пожарной безопасности по

		состоянию на дату приемки в эксплуатацию); п.п. 12.5.1-12.5.7 раздела «Технические системы (средства) противопожарной защиты», п.п. 13.3.1-13.3.5 раздела «Наружное противопожарное водоснабжение» СТУ изменения №2; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: пп. Е, О п. 16, 50, 54, 55.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 4 ст. 4 (в части, не устанавливающей более высокие требования, чем требования нормативных документов по пожарной безопасности по состоянию на дату приемки в эксплуатацию систем) Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. 12.2.1-12.2.7 раздела «Технические системы (средства) противопожарной защиты» СТУ изменения №2; п.п. 42, 55, 56, 458 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч. 4 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пп. 2-5, 9-18, 22-38, 41-43, 48-50, 54-56, 60, 65, 70-73, 392-394, 395-407, 409, 413 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется