

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» января 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-000279



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

наземные парки горизонтальных резервуаров светлых нефтепродуктов (РГС)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЧЕНЕВСКАЯ
НЕФТЕБАЗА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1175476034700

ИНН: 5425024198

Место нахождения объекта защиты:

632640, обл. Новосибирская, р-н. Коченевский, рп. Коченево, ул. Промышленная, д.

1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.08.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	700

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	696
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	мобильными средствами пожаротушения.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты В результате определения расчетных величин пожарного риска, выполненного в соответствии с Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (утверждена приказом МЧС России № 404 от 10.07.2009 г, с изменениями от 14.12.2010 г. в ред. Приказа МЧС России № 649) установлено: Объект: Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», р.п. Коченево, ул. Промышленная, д.1, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования). страховым полисом ОАО «СОГАЗ». № GAZX12325914513000. Срок действия договора : с 28.08.2023 г. по 27.08.2024 г.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ТРoТПБ) ст. 4 ч.4; - СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1): гл.6 с учетом проведенного РПР; - Постановление Правительства Российской Федерации N 1479 от 16 сентября 2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР): пп.65,70-74.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-ТРoТПБ: ст. 4 ч. 4; -ППР: пп.36.48,49.51,54; - СП 8.13130.2020 НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ; - СП 155.13130.2014: п.13.2.8-13.2.14,13.2.16- 13.2.18	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-ТРoТПБ: ч.4 ст. 4, -ППР: пп. 70-74,163,208,209; - СП 155.13130.2014:пп2.15,2.16	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ТРoТПБ: ч.4 ст. 4, ст.10-13, 28-32, 34-37, 48- 52,57-59, 87,88,93.1,100,134,136,137,140; -ППР: пп.12-19,24-26,29,57,125,287 -289,296-298,374- 383; - СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» в объеме реконструкции: разделы 1-5, пункты 6.3.2, 6.3.3, 6.4,6.7 (табл.6.9); -СП155.13130.2014: пп	Выполняется

		3.1- 3.12,4.2,4.4-4.6,5.1—5.3,5.6-5.8, 7.1-7.4, 9.1-9.3; - СП 155.13130.2014:гл.7,10,11,12.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-ТРОТПБ: ч.4 ст. 4, ст. 38-40,53,89, 93-96; -ППР: пп14,23,24,26,27; - СП 1.13130.2020 гл 4,8.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	-ТРОТПБ: ч.4 ст. 4, ст.42,90,98; -ППР: пп17,36,37,48,49,50-52,56,71-74; - СП 4.13130.2013:пп.7.1-7.7,7.10-7.17,7.16; пп.8.1- 8.5,8.7-8.9,8.11,8.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ТРОТПБ: ч.4 ст. 4, ч.1 ст.6, 45,46,51,54, 56,61,81,83-86,91,102-107,112,113,116,126-129 - ППР: пп10, 48,50-52,54-56,60,125; - СП 155.13130.2014:гл.8, пп9.4-9.6; - СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: гл 1-2,6,7 п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.2,4.4.,4.6-4.8, 5.1-5.5; - СП 6.13130.2021«Электрооборудование»: в полном объеме. - СП 155.13130.2014:гл13	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	-ТРОТПБ: ч.4 ст. 4, ст.20-23,82,138 -ППР: пп10, 48,50-52,54-56,60,125; - СП 155.13130.2014:гл.8, пп9.4-9.6;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	-Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»: ст. 37; -Федеральный закон от 30 декабря	Выполняется

<p>защиты и противопожарный режим</p>	<p>2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: п.2 ч.6 ст3; ч.1 ст5; ст8; ч.6 ст.15, ст17 - ТРОТПБ: ст2, ч.4 ст. 4, ст.5-9,14-19,26,27,43,60,64,78-80, Раздел IV -ППР: пп.1- 5,9,11,16-19,28,32-36,41-45,77,121-126,128,130- 131,134,206,232,244,260,261,263,264,286-288 ,292- 293,297-299,гл XV- XIX,прил1,2,5,6,7; -СП 2.13130.2012: п.4.6; - СП 9.13130.2009 «Огнетушители»: в полном объеме; - СП 12.13130.2009 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»: в полном объеме; - Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"</p>
---	--