Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«24» января 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-000758

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦАРСТВО ВКУСА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦАРСТВО ВКУСА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1195476055720 ИНН: 5433971555

Место нахождения объекта защиты:

630056, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Смоленская, Дом 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.05.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1340

1.6.	Объем здания, куб. м	8151
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПДЗ (АДУ) имеется (пассивная) АУПС- имеется (не адресная); АУПТ отсутствует; СОУЭ имеется (2-го типа); впв-имеется 7 ПК
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
-		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, по собственной оценке, составляет 25 000 (двадцать пять тысяч рубле)		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.20008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожраной безопасности", ч. 1 ст. 69 СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" , п.4.3., таб.1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.20008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожраной безопасности", ч. 1 ст. 62. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям" п.п., 5.2, 8.8.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.20008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожраной безопасности", ч. 1 ст. 90 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" , п.8.1, 8.6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.20008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожраной безопасности", ст. 58., п.2., ст. 59, ч.1-7, 14, 16, 19, мт. 88, ч. 1-6, ст. 137, таб. 21-24. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пп. 5.2.2-5.2.3-5.2.4, пп. 5.2.5-5.2.7, пп. 5.3.1-5.3.2, пп. 5.4.7-5.4.10, пп. 5.4.16-5.4.18. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" , п.5.2.2.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.20008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожраной безопасности", ч. 2, ст. 53., ч.1, 3-11, 14 ст. 89., таб. 28	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 4.2.1, п. 4.2.2., пп. 4.2.3-4.2.4, п. 4.2.7, п. 4.2.9, пп 4.3.2-4.3.4, пп. 4.4.1.-4.4.4, п. 4.4.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" пп. 4.1-4.2., п 4.4., пп. 4.6-4.7, 4.8 пп. 5.1.-5.5, 5.2.7 табл. 1,2. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.5, п.6 СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование" п. 6.2, пп. 6-8-6.11, пп 6.13-06.14, п. 6.23. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения	Выполняется

		пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям" п.п., 8.6, 8.9. СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопаности" п.5, п. 6.1-6.2, п. 7.1.-7.6. таблицы 7.1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.20008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожраной безопасности", ст. 103, ч. 1-4 ст. 138	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пп. 3.2.-3.5., п.п. 4.1-4.2, пп 4.4., пп. 4.6-4.7, пп. 5.1-5.5. ГОСТР 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля", п. 4.1., пп. 6.2.1-6.2.6, пп. 6.2.9-6.2.10. Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.