Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«26» января 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-000848

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автозаправочная станция Станция газозаправочная автомобильная

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Закрытое акционерное общество "СибЦентрЛайн"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025402479695 ИНН: 5406150750

Место нахождения объекта защиты:

630015, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Королева, Дом 40

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.12.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	189

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	737
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ предусмотрена 1 типа, тип АУПС безадресная Наружное пожаротушение АГЗС осуществляется от двух пожарных гидрантов Система автоматической пожарной сигнализации включает следующее оборудованиеф: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранд Магистр", извещатель пожарный дымовой "Дип 212-189", оповещатель звуковой "ПКИ", сирена (ГГС) связь "Спектр", ручной пожарный извещатель "513", аккумуляторная батарея 7 а/ч, табло "Выход"
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

В результате поведенных расчетов получены следующие значения пожарных рисков ИПР в зданиях, сооружениях и на территориях объекта составляет 1, 006*10-6 год-1, что превышает нормативное значение 10-6 год-1, установленное п. 1 ст. 93 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " [1], но не превышает допустимого значения 10-5 год -1 ИПР в результате воздействия опасных факторов пожара на объекте для людей, находящихся в селитебной зоне, составляет 7,921 *10-7 год -1, что превышает нормативное значение 10-8 год -1, установленное п. 4 ст. 93 Федерального закона 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " [1]. Социальный пожарный риск воздействия опасных факторов пожара на объекте для людей находящихся в

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

селитибной зоне, составляет 9,498*10-8 год-1, что не превышаетнормативное значение 10-7 год-1, установленное п. 5 ст. 93 Федерального закона 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " [1]. Для обеспчения пожарной безопасности в соответствии со статьей 6 и статьей 93 федерального закона № 123-ФЗ: - предусмотреть меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. - предусмотреть громкоговорящие устройство Спектр-102, сирену звуковую ПКИ-1, смонтированных на здании операторной для целей оповещения людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения, о пожаре на производственном объекте, заключить договор с аварийно-спасательным формированием, заключить договор страхования по риску ущерба третьим лицам в случает аварии на производственном объекте			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Страховой полис № ALFX12328669274000 АО "Альфастрахование" страховая сумма по договору страхования 10 000 000.00 (десять миллионов рубле 00 копее)			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 8.3, 8.4 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 8.52, Е 8, Е9 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 4.1, 4.2 СП 4.13130.2013 п. 71 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	ч. 1, 2 ст. 57 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 12 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется

	опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 23, 27 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1 ст. 90, ч. 4 и 7 ст. 98 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 48 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 6.36, 6.39 СП 156.13130.2014 п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3 СП 3.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3 СП 3.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 17.1, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 60, 65, 71, 268, 385, 389 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.16, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.4 СП 9.13130.2009 ст. 5, 6, 53, 54, 57, 58, 62, 63, 80, 81,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		82, 83, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.