Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» февраля 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-001517

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 420 "СИБИРЯЧОК"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 420 "СИБИРЯЧОК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025401018851 ИНН: 5402141265

Место нахождения объекта защиты:

630049, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Линейная, Дом 31/5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.05.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1261
1.6.	Объем здания, куб. м	12983
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты не требуется Система пожарной сигнализации - адресная В помещениях установлены дымовые пожарные извещатели адресно-аналоговые ИП 212-64-R3, ИП 101-29-PR-R3. На путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели ИПР 513-11ИКЗ-А-R3. В качестве станции пожарной сигнализации применен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный "Рубеж-10ОП порт. R3". Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ". Блок резервного питания ИВЭПР-12/5, RS-R3. Учреждение обеспечено автоматической передачей извещений на пульт подразделения пожарной охраны ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области". Тип оборудования системы пожарного мониторинга, установленного в учреждении - РСПИ "Стрелец

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Мониторинг" Система оповещения 3-го типа включает в себя речевые оповещатели Соната Т-100-3/5. В качестве светового табло "Выход" установлены оповещатели охранно-пожарные световые адресные ОПОП 1-R3. Имеется внутренний протвопожарный водопровод, 10 пожарных кранов, каждый кран снабжен рукавом длиной 20 м и пожарным стволом D 50 мм с наконечником D 16 мм. На территории расположен один пожарный гидрант.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Помещения размещены в соответствии с требованиями днйствующих нормативных документов по пожарной безопасности. При соблюдении указанных норм и противопожарного режима, ущерб третьим лицам не может быть причинен.	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.1 ст. 69 СП 4.13130.2013 раздел 4 п. 4.3., таблю 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 3 ч. 1 ст. 90, ч.9 ст. 98, ст. 126, ст. 127 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пп. 48, 49, 71 СП 8.131330.2020 раздел 4 п. 4.2, раздел 5 п. 5.2, таблю 2, п. 5.4., 5.10, 5.11, раздел 6 п. 6.1, 6.3, раздел 8 п. 8.5, п.п. 8.8-8.10, п. 8.12, 8.14	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.п.1 ч. 1 ст. 90 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 71, 72 СП 4.131330.2013 раздел 4п. 4.15, раздел 7 п. 7.1, раздел 8 п. 8.1 (в), п.п. 8.6-8.10, 8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.1,2, ст. 57, ст. 58, ч. 1,2,3,5,6,7,8,11 ст. 87, ч. 1,2 ,3,5,6,9,19 ст. 88, табл. 21,22,23,24 СП 2.131330.2020 раздел 4 п.п. 4.1-4.8, раздел 5 п.п. 5.1.1.-5.1.3, пп. 5.2.1-5.2.7, 5.3.1.-5.3.6, 5.4.1.-5.4.5, 5.4.7-5.4.8, раздел 6 п. 6.7.10, таблю 6.9, пюп. 6.7.11-6.7.14 СП 4.13130.2013 раздел 4 п. 4.1, 4.2, 4.16, 4.18, раздел 5 п.п. 5.1.4, 5.2.2, 5.2.6 СП 7.13130.2013 раздел 8 п. 8.1 ПП ФР от 16.09.2020 № 1479 п.п. 13,16 б, д, е, к, м, н, 23, 25	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5, п. 1, ч. 1ст.6, ч. 1, 2 ст. 51, 62, 53, 79, п. 1 ч. 1 ст. 80, ч. 2 ст. 82, ч. 19 ст. 88, ст. 89, п. 4 ч. 1 ст. 144, табл. 28 СП 1.13130.2020 раздел 4 п.п. 3.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1-4.2.22, 4.2.24, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.49, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15,	Выполняется

		раздел 5 п.п. 5.1.1-5.1.4, 5.2.1 таблю 1, п.п. 5.2.2.-5.2.5 ПП РФ от 16.09.2020 п.п. 2,5, 8, 9,14,16,18,21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 56	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 11 ст. 52, ч. 2 ст. 82, ч. 19 ст. 88, ст. 90 СП 4.13130.2013 раздел 7п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7., 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.16 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 17, 18, 26,36, 48, 49, 57, 72	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч.3, 4 ст. 51, п. 3, 10. ст. 52Ю 54.ю 56., п.п. 3,6 ст. 59, 61, 62, 83, 84, 85, 86, 1-3, 104, 111 СП 3.13130.2009 раздел 3 п.п. 3.1-3.5, раздел 4 п.п. 4.1-4.8, раздел 5 п.п. 5.1-5.5., раздел 6, таб. 1, разд. 7, табл. 2 п. 1 СП 484.1311500.2020разд. 5 п.п. 5.1-5.22, разд. 6 п. 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11-6.2.14, 6.3.1.-6.2.4, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.2, 6.6.3-6.6.5, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11-6.6.14, 6.6.16, табл. 2, п. 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34, 6.6.36-6.6.42, табл. 4, разд. 7 п.п. 7.1.1-7.1.5, 7.1.7-7.1.11, 7.1.13, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2 СП 7.13130.2013 разд. 8 п. 8.5 СП 8.13130.2020 разд. 4 п.п. 4.2-4.5, разд. 5 п. 5.4, 5.10, 5.11, разд. 6 п. 6.1, 6.3, разд. 8 п. 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 8.14 СП 10.13130.2020 разд. 6 п.п. 6.1.1-6.1.13, 6.1.17, 6.1.18-6.1.21, 6.1.23-6.1.28, 6.2.1-6.2.7, 6.2.9-6.2.20, разд. 7 п.п. 7.1- 7.7, табл. 7.1, п. 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, разд. 13 п. 13.1-13.4, 13.6-13.15, разд. 14 п.п. 14.1.1-14.1.31, п. 14.2.1, п. 14.2.2, 14.2.4-14.2.8,, 14.4.1-14.4.9 ПП РФ от 16.09.2020	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		№ 1479 п. 10, 16 е,о, 32, 48, 50, 52, 54, 55, 71	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 3 ст. 51, ст. 82, ч. 4, 7 ст. 83, 84, ч. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 ст. 85 СП 1.13130.2020 разд. 4 п. 4.3.12 СП 484.1311500.2020 разд. 7 п.п. 7.1.1.-7.1.5, 7.1.7-7.1.11, 7.1.13, 7.2.2., 7.5.1, 7.5.2 СП 8.13130.2020 разд. 8 п. 8.7-8.9 СП 10.131330.2020 разд. 15 п. 15.1, 15.2 СП 52.13330.2016 разд. 7.6 п.п. 7.6.1-7.6.6., 7.6.8-7.6.11 СП 3.13130.2009 разд.3 п. 3.3 СП 6.13130.2021 разд. 6 п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 СП 7.13130.2013 разд. 6 п.п. 6.2, 6.8, 6.10а, 6.22, 6.24, разд. 7 п. 7.2в	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 разд. 1 п.п. 1-5, 8, 9-15, 16, 17, 20.21, 22-37, 41, 42-45, 47-52, 54, 55) раздел XV, XVI,XVIII,XIX приложение 1,3 Приказ от 18.11.2021 № 806 п. 1-3, 9-14, 16-18, 20, 22, 24	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.